

# 大手ポンプ場保守点検・運転操作業務委託

## 特記仕様書

舞鶴市

## 第1章 総則

(業務の目的)

第1条 本業務は、本仕様書に基づいて、大手ポンプ場保守点検業務及び運転操作業務を実施することを目的とする。

(履行箇所)

第2条 履行場所は、以下とする。

大手ポンプ場（舞鶴市字北田辺小字元職人町 150）

(履行期間)

第3条 履行期間は、以下とする。

契約日の翌日から令和6年3月29日

(主な対象設備)

第4条 主な対象設備は、以下とする。

(1) 雨水ポンプ

形 式	横軸軸流水中ポンプ
台 数	3 台
口 径	1,000mm
吐 出 量	2.15m <sup>3</sup> /s
電 動 機	55kW

(2) ゲート

形 式	電動ラック式ローラーゲート
台 数	1 台
呑口寸法	W2,600mm×H2,400
開閉能力	150kN
電 動 機	1.2kW

(3) ゲート

形 式	電動ラック式ローラーゲート
台 数	1 台
呑口寸法	W4,000mm×H2,400
開閉能力	250kN
電 動 機	2.2kW

(4) 除塵機

形 式	引上げ式自動除塵機
台 数	1 台
水 路	W2,600mm×H3,950mm
電 動 機	除塵機 1.5kW
	引上機 2.2kW

(5) 除塵機

形 式	引上げ式自動除塵機
台 数	1 台
水 路	W4,000mm×H3,950mm
電 動 機	除塵機 2.2kW
	引上機 3.7kW

(6) 電気設備

雨水ポンプ盤	3 面
系統機器盤	1 面
ポンプゲート現場操作盤	1 面
除塵機現場操作盤	1 面
作業用電源盤	1 面

(管理技術者)

第5条 受注者は、管理技術者を定め、本仕様書に基づき業務に関する一切の事項を処理するものとする。

(業務に必要な資格)

第6条 本業務に必要な資格は、下水道法施行令第15条の3に定める資格とする。

(安全確保)

第7条 受注者は、業務の履行中における安全の確保をすべてに優先させ、安全確保のための必要な措置をとらなければならない。

(関係法令の遵守)

第8条 受注者は、業務の履行にあたり、関係する諸法令、基準等を遵守し、業務の円滑なる進捗を図るとともに、諸法令等の適用・運用は受注者の責任と費用負担において行わなければならない。

(提出図書)

第9条 提出図書は、次のとおりとする。

(1) 着手前に提出するもの。

(a) 業務計画書

(b) その他指示するもの

(2) 完了前に提出するもの。

(a) 業務報告書

(b) 業務履行写真

(c) その他指示するもの

(業務計画書)

第 10 条 受注者は、本業務を履行するために必要な手順等についての業務計画書を提出しなければならない。次の事項について記載すること。

(1) 業務概要

(2) 計画工程表

(3) 業務実施要領

(4) 業務組織表

(5) 安全管理

(6) その他

(業務報告書)

第 11 条 業務報告書は、設備・機器の現状、状況変化やデータ経過等が把握できるよう作成するものとし、次の事項について記載すること。

(1) 業務概要

(2) 実工程表

(3) 点検・整備記録（点検項目、判定、処置内容等）

(4) 不具合箇所

(5) 計測記録、運転記録

(6) その他

(業務履行写真)

第 12 条 受注者は、実施した業務の履行内容等について、写真を撮影し、提出しなければならない。

(電気及び水道)

第 13 条 本業務を実施するうえで必要な電気及び水道は、大手ポンプ場内のものを無償使用できるものとする。

(第三者損害等)

第 14 条 本業務の履行中に第三者に損害等を与えた場合は、受注者の責務において誠意を持って解決すること。

(疑義等)

第 15 条 本仕様書に定める事項について疑義を生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、発注者、受注者の協議によるものとする。

(守秘義務)

第 16 条 受注者は、点検等の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第 17 条 本仕様書に明記されていない事項についても、本業務を実施するうえで当然必要な事項は、本業務に含むものとする。

## 第 2 章 保守点検業務

(保守点検業務の内容)

第 18 条 保守点検業務は、ポンプ場設備の信頼性確保と機能の保全を目的として、設備各部の異常の有無、給油状態、損傷発生の有無等の把握ならびに各部の機能確認等に主眼をおき実施するものとする。

(点検方法及び項目)

第 19 条 点検方法及び項目は別紙点検表の管理運転点検の内容とする。点検にあたり、「河川ポンプ設備点検・整備実務要領」、「下水道施設機械・電気設備保守点検基準」を参考とすること。

(点検回数及び点検月)

第 20 条 点検回数及び点検月は以下とする。

(1) 点検回数 5 回

(2) 点検月 8 月、9 月、11 月、1 月、3 月

### 第3章 運転操作業務

(運転操作業務内容)

第21条 運転操作業務とは、災害時等に警戒待機及び大手ポンプ場における運転操作業務を実施するものである。

(警戒待機)

第22条 警戒待機とは、発注者と受注者の連絡員（1名）が相互連絡を取れる状態とし、発注者からの指示により速やかに運転操作業務に移行できる体制とする。なお、待機場所の指定はしない。警戒待機体制へは、下記の条件により移行するものとする。

- (1) 舞鶴市に、大雨警報又は洪水警報が発表されたとき。
- (2) 発注者が指示したとき。

(警戒待機体制の解除)

第23条 警戒待機体制は、下記の条件により解除するものとする。

- (1) 舞鶴市に発表されていた大雨警報又は洪水警報

が解除されたとき。

- (2) 発注者が指示したとき。

(運転操作業務)

第24条 運転操作業務とは、受注者の運転操作員（最低2名）が大手ポンプ場に出動し、発注者の指示により設備の運転、操作、点検を実施する体制とする。警戒待機から移行することを基本とするが、急な大雨等により、警戒待機を経ずに移行する場合がある。運転操作業務体制へは、発注者の指示により移行するものとする。

(運転操作業務体制の解除)

第25条 運転操作業務体制は、発注者の指示により解除するものとする。

(情報の収集)

第26条 受注者は、平常時より気象情報、降雨観測記録及び河川情報等の収集に努めること。

(実働時間による変更)

第27条 運転操作業務は、実働時間により設計変更するものとする。実働時間のうち1時

間に満たない時間は、30 分未満は切り捨て、30 分以上は切り上げとする。

（業務記録の作成）

第 28 条 受注者は、業務記録を作成し、提出しなければならない。