

Ⅲ-6 浄化センターばい煙発生施設の排ガス等測定結果

(1) 東浄化センター

○ 第1回排ガス測定結果 (平成28年8月1日実施)

規制項目	単位	ボイラー
ばいじん	g/m ³ N	0.001未満
硫黄酸化物	K値	0.001未満
窒素酸化物	PPm	21
塩化水素	mg/m ³ N	1未満

○ 第2回排ガス測定結果 (平成29年2月9日実施)

規制項目	単位	ボイラー
ばいじん	g/m ³ N	0.001未満
硫黄酸化物	K値	1.60
窒素酸化物	PPm	72
塩化水素	mg/m ³ N	4