

空調機器リスト

記号	機器名称	室内機型式	室外機	台数	風量 m³/h	冷房能力 kW	暖房能力 kW	電源	接続冷媒管		消費電力 kW		APF	室内機設置場所	室外機設置場所	室外機架台等	備考
									液管	ガス管	冷房	暖房					
AG-401	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン		耐重塩害仕様	1	229.0	33.5	37.5	3φ200V60Hz	12.7	25.4	9.65	10.0	4.7	廊下 ホール	屋上(1階)	防振架台	
AG-401a		天井埋込カセット型(2方向吹出)		3	13.0	5.6	6.3	1φ200V60Hz	9.5	15.9	0.05	0.05					
AG-401b		天井埋込カセット型(4方向吹出)		1	29.0	14.0(3.5~16.0)	16.0(4.0~20.0)	1φ200V60Hz	9.5	15.9	0.1	0.1					
AG-403	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン		耐重塩害仕様	1	190.0	28.0	31.5	3φ200V60Hz	9.5	22.2	9.33	8.60	5.7	交流スペース キッチン	屋上(1階)	防振架台	
AG-403a		天井埋込カセット型(4方向吹出)		2	26.0	11.2	12.5	1φ200V60Hz	9.5	15.9	0.08	0.08					
AG-403b		天井埋込カセット型(2方向吹出)		1	11.5	3.6	4.0	1φ200V60Hz	6.4	12.7	0.03	0.03					
AG-406	ルームエアコン	壁掛型	耐塩害仕様	7		2.8(0.6~3.2)	3.8(0.7~4.8)	1φ100V60Hz	6.4	9.5	0.8	0.91	5.7	2人部屋	4階バルコニー	吊り金具	
AG-407	ルームエアコン	壁掛型	耐塩害仕様	2		4.0(0.6~4.5)	5.0(0.6~7.5)	1φ200V60Hz	6.4	9.5	1.66	2.28	4.9	4人部屋	4階バルコニー	吊り金具	
AG-408	ルームエアコン	壁掛型	耐塩害仕様	1		7.1(0.6~7.3)	8.5(0.6~10.2)	1φ200V60Hz	6.4	12.7	2.6	3.35	5.2	8人部屋	4階バルコニー	吊り金具	
AG-409	ルームエアコン	壁掛型	耐塩害仕様	2		7.1(0.6~7.3)	8.5(0.6~10.2)	1φ200V60Hz	6.4	12.7	2.6	3.35	5.2	10人部屋	4階バルコニー	吊り金具	
AG-410	ルームエアコン	壁掛型	耐塩害仕様	1		2.5(0.6~3.1)	2.8(0.7~4.3)	1φ100V60Hz	6.4	9.5	0.745	0.625	5.7	事務所	4階バルコニー	平臺台+防振金物	

換気扇機器リスト

全熱交換機リスト

記号	名称	形式	台数	風量	静圧	ダ外径	温度交換	消費電力	電源	設置場所	備考
				m³/h	Fa	mm	効率(%)	W	φ-V		
HEJ01	全熱交換換気扇	天井埋込	3	150	85	φ100	60.0	59.5	1-100	廊下	
HEJ02	全熱交換換気扇	天井カセット型	2	300	100	φ150	73.5	249	1-100	ホール	
HEJ03	全熱交換換気扇	天井カセット型	2	280	130	φ150	73.5	249	1-100	交流スペース	

排気ファンリスト

記号	名称	形式	台数	風量	静圧	ダ外径	消費電力	電源	設置場所	備考
				m³/h	Fa	mm	W	φ-V		
VF401	排気ファン	天井埋込 24時間換気機能付 樹脂製	2	160	40	φ100	18	1-100	リネン室1	
VF402	排気ファン	天井埋込 24時間換気機能付 樹脂製	2	160	40	φ100	36	1-100	リネン室2	
VF403	排気ファン	天井埋込 24時間換気機能付 樹脂製	1	160	40	φ100	18.5	1-100	倉庫	
VF404	排気ファン	天井埋込 24時間換気機能付 樹脂製	1	100	40	φ100	2.6	1-100	事務所	
VF405	排気ファン	天井埋込 24時間換気機能付 樹脂製	1	120	40	φ100	3.3	1-100	荷物置き	
VF406	排気ファン	天井埋込 定風量 銅板製	1	200	120	φ100	5.3	1-100	キッチン	
VF407	排気ファン	天井埋込 24時間換気機能付 樹脂製	1	480	100	φ150	99	1-100	コインランドリー	
VF408a	排気ファン	天井埋込 24時間換気機能付 樹脂製	2	160	60	φ100	58	1-100	トイレ(男)	
VF408b	排気ファン	天井埋込 24時間換気機能付 樹脂製	3	160	60	φ100	58	1-100	シャワー(男)	
VF409a	排気ファン	天井埋込 24時間換気機能付 樹脂製	2	160	60	φ100	58	1-100	トイレ(女)	
VF409b	排気ファン	天井埋込 24時間換気機能付 樹脂製	3	160	60	φ100	58	1-100	シャワー(女)	
VF410	排気ファン	2部置換気用 24時間換気機能付 樹脂製	1	120	40	φ100	4	1-100	トイレ+シャワー(多)	
VF411	排気ファン	パイプファン	2	60	10	φ100	2.4	1-100	4人部屋(2室)	
VF412	排気ファン	パイプファン	1	100	10	φ100	3.6	1-100	8人部屋(1室)	
VF413	排気ファン	パイプファン	2	115	15	φ100	6.4	1-100	10人部屋(2室)	
VF414	排気ファン	パイプファン	7	60	10	φ100	2.4	1-100	2人部屋(9室)	
VF415	排気ファン	天井埋込 24時間換気機能付 樹脂製	1	160	40	φ100	5	1-100	洗面室(2部屋)	

機器リスト		数	系 統	機 器 仕 様	備 考
記号	機器名称				
GB 7	ガス給湯器16号	1	4階キッチン	屋外壁設置型 加熱能力28kw (24,000kcal/h) ガス消費量29kw (25,300kcal/h) ガス種:都市ガス リモコン リモコンコード20m 配管カバー450H共	
GB 8	ガス給湯器50号 x 2台	1組	4階シャワー	屋外床設置型 加熱能力174kw (150,000kcal/h) ガス消費量184kw (158,000kcal/h) ガス種:都市ガス リモコン リモコンコード100m システムコントローラー マルチ架台 マルチ架台カバー 即出湯ユニット メーカー試運転共	

project	旧市立舞鶴市民病院(西棟)空調設備改修工事	scale	date	2020.03.23
	4F機器リスト	drawn by	no.	M-07