【様式1】

舞鶴市一般廃棄物最終処分場
残余埋立容量測定記録表

測定日	R2年度末(R3. 3月)

	測定結果	備考
埋立容量	6,484.00 ㎥	
埋立済量	81,322.20 ㎥	
埋立残余量	18,677.80 ㎥	

（様式２）

一般廃棄物最終処分場

令和２年度　廃棄物搬入量

月	搬入物	搬入量	月計
4	焼却灰	221.58 トン	373.39 トン
	不燃埋立ごみ	141.13 トン	
	その他	10.68 トン	
5	焼却灰	207.75 トン	389.30 トン
	不燃埋立ごみ	165.40 トン	
	その他	16.15 トン	
6	焼却灰	196.56 トン	398.63 トン
	不燃埋立ごみ	157.96 トン	
	その他	44.11 トン	
7	焼却灰	204.43 トン	349.68 トン
	不燃埋立ごみ	130.70 トン	
	その他	14.55 トン	
8	焼却灰	193.12 トン	333.19 トン
	不燃埋立ごみ	130.40 トン	
	その他	9.67 トン	
9	焼却灰	151.22 トン	281.81 トン
	不燃埋立ごみ	123.87 トン	
	その他	6.72 トン	
10	焼却灰	202.89 トン	378.76 トン
	不燃埋立ごみ	138.40 トン	
	その他	37.47 トン	
11	焼却灰	180.75 トン	356.16 トン
	不燃埋立ごみ	146.60 トン	
	その他	28.81 トン	
12	焼却灰	188.89 トン	340.25 トン
	不燃埋立ごみ	136.90 トン	
	その他	14.46 トン	
1	焼却灰	170.42 トン	297.15 トン
	不燃埋立ごみ	112.36 トン	
	その他	14.37 トン	
2	焼却灰	151.95 トン	296.12 トン
	不燃埋立ごみ	131.34 トン	
	その他	12.83 トン	
3	焼却灰	157.01 トン	353.49 トン
	不燃埋立ごみ	167.85 トン	
	その他	28.63 トン	
小計	焼却灰	2,226.57 トン	
	不燃埋立ごみ	1,682.91 トン	
	その他	238.45 トン	
合計		4,147.93 トン	

【様式３】

（舞鶴市一般廃棄物最終処分場）

点検及び措置記録表

点検実施日		令和　２年　　４月期	
点検箇所		点検内容	異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量　腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	撹拌機	腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	ブロワ	腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	弁	漏水	有　(無)
	配管	腐食　　漏水	有　(無)
	その他の機器		有　(無)
	調整槽等		有　(無)
埋立地	堰　　堤	外観	有　(無)
	擁　壁　等	破損　　詰まり	有　(無)
	遮　水　工	外観	有　(無)
搬入路		外観	有　(無)
開　　渠		外観	有　(無)
その他			有　(無)

【措置内容及び年月日】※異常があった場合のみ記入。

点検日：毎日

【備考】

【様式３】

（舞鶴市一般廃棄物最終処分場）

点検及び措置記録表

点検実施日		令和　２年　　５月期	
点検箇所		点検内容	異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量　腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	撹拌機	腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	ブロワ	腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	弁	漏水	有　(無)
	配管	腐食　　漏水	有　(無)
	その他の機器		有　(無)
	調整槽等		有　(無)
埋立地	堰　　堤	外観	有　(無)
	擁　壁　等	破損　　詰まり	有　(無)
	遮　水　工	外観	有　(無)
搬入路		外観	有　(無)
開　　渠		外観	有　(無)
その他			有　(無)

【措置内容及び年月日】※異常があった場合のみ記入。

点検日：毎日

【備考】

【様式３】

（舞鶴市一般廃棄物最終処分場）

点検及び措置記録表

点　検　実　施　日		令和　２年　　６月 期	
点　検　箇　所		点　検　内　容	異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量　腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	撹拌機	腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	ブロワ	腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	弁	漏水	有　(無)
	配管	腐食　　漏水	有　(無)
	その他の機器		有　(無)
	調整槽等		有　(無)
埋立地	堰　　堤	外観	有　(無)
	擁　壁　等	破損　　詰まり	有　(無)
	遮　水　工	外観	有　(無)
搬　入　路		外観	有　(無)
開　　渠		外観	有　(無)
そ　の　他			有　(無)

【措置内容及び年月日】※異常があった場合のみ記入。

点検日：毎日

【備考】

【様式３】

（舞鶴市一般廃棄物最終処分場）

点検及び措置記録表

点検実施日		令和　２年　　７月期	
点検箇所		点検内容	異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量　腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	撹拌機	腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	ブロワ	腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	弁	漏水	有　(無)
	配管	腐食　　漏水	有　(無)
	その他の機器		有　(無)
	調整槽等		有　(無)
埋立地	堰　　堤	外観	有　(無)
	擁壁等	破損　　詰まり	有　(無)
	遮水工	外観	有　(無)
搬入路		外観	有　(無)
開　　渠		外観	有　(無)
その他			有　(無)

【措置内容及び年月日】※異常があった場合のみ記入。

点検日：毎日

【備考】

【様式３】

（舞鶴市一般廃棄物最終処分場）

点検及び措置記録表

点検実施日		令和　２年　　８月期	
点検箇所		点検内容	異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量　腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	撹拌機	腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	ブロワ	腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	弁	漏水	有　(無)
	配管	腐食　　漏水	有　(無)
	その他の機器		有　(無)
	調整槽等		有　(無)
埋立地	堰　　堤	外観	有　(無)
	擁壁等	破損　　詰まり	有　(無)
	遮水工	外観	有　(無)
搬入路		外観	有　(無)
開　　渠		外観	有　(無)
その他			有　(無)

【措置内容及び年月日】※異常があった場合のみ記入。

点検日：毎日

【備考】

【様式３】

（舞鶴市一般廃棄物最終処分場）

点検及び措置記録表

点検実施日		令和　２年　　９月期	
点検箇所		点検内容	異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量　腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	撹拌機	腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	ブロワ	腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	弁	漏水	有　(無)
	配管	腐食　　漏水	有　(無)
	その他の機器		有　(無)
	調整槽等		有　(無)
埋立地	堰　　堤	外観	有　(無)
	擁壁等	破損　　詰まり	有　(無)
	遮水工	外観	有　(無)
搬入路		外観	有　(無)
開　　渠		外観	有　(無)
その他			有　(無)

【措置内容及び年月日】※異常があった場合のみ記入。

点検日：毎日

【備考】

【様式３】

（舞鶴市一般廃棄物最終処分場）

点検及び措置記録表

点検実施日		令和　２年　１０月期	
点検箇所		点検内容	異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量　腐食　損傷　異音	有　(無)
	撹拌機	腐食　損傷　異音	有　(無)
	ブロワ	腐食　損傷　異音	有　(無)
	弁	漏水	有　(無)
	配管	腐食　漏水	有　(無)
	その他の機器		有　(無)
	調整槽等		有　(無)
埋立地	堰堤	外観	有　(無)
	擁壁等	破損　詰まり	有　(無)
	遮水工	外観	有　(無)
搬入路		外観	有　(無)
開渠		外観	有　(無)
その他			有　(無)

【措置内容及び年月日】※異常があった場合のみ記入。

点検日：毎日

【備考】

【様式３】

（舞鶴市一般廃棄物最終処分場）

点検及び措置記録表

点検実施日		令和　２年　１１月期	
点検箇所		点検内容	異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量　腐食　損傷　異音	有　(無)
	撹拌機	腐食　損傷　異音	有　(無)
	ブロワ	腐食　損傷　異音	有　(無)
	弁	漏水	有　(無)
	配管	腐食　漏水	有　(無)
	その他の機器		有　(無)
	調整槽等		有　(無)
埋立地	堰堤	外観	有　(無)
	擁壁等	破損　詰まり	有　(無)
	遮水工	外観	有　(無)
搬入路		外観	有　(無)
開渠		外観	有　(無)
その他			有　(無)

【措置内容及び年月日】※異常があった場合のみ記入。

点検日：毎日

【備考】

【様式３】

（舞鶴市一般廃棄物最終処分場）

点検及び措置記録表

点　検　実　施　日		令和　２年　１２月期	
点　検　箇　所		点　検　内　容	異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量　腐食　損傷　異音	有　(無)
	撹拌機	腐食　損傷　異音	有　(無)
	ブロワ	腐食　損傷　異音	有　(無)
	弁	漏水	有　(無)
	配管	腐食　漏水	有　(無)
	その他の機器		有　(無)
	調整槽等		有　(無)
埋立地	堰　堤	外観	有　(無)
	擁　壁　等	破損　詰まり	有　(無)
	遮　水　工	外観	有　(無)
搬　入　路		外観	有　(無)
開　渠		外観	有　(無)
そ　の　他			有　(無)

【措置内容及び年月日】※異常があった場合のみ記入。

点検日：毎日

【備考】

【様式３】

（舞鶴市一般廃棄物最終処分場）

点検及び措置記録表

点検実施日		令和　３年　　１月期	
点検箇所		点検内容	異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量　腐食　損傷　異音	有　(無)
	撹拌機	腐食　損傷　異音	有　(無)
	ブロワ	腐食　損傷　異音	有　(無)
	弁	漏水	有　(無)
	配管	腐食　漏水	有　(無)
	その他の機器		有　(無)
	調整槽等		有　(無)
埋立地	堰　堤	外観	有　(無)
	擁壁等	破損　詰まり	有　(無)
	遮水工	外観	有　(無)
搬入路		外観	有　(無)
開渠		外観	有　(無)
その他			有　(無)

【措置内容及び年月日】※異常があった場合のみ記入。

点検日：毎日

【備考】

【様式３】

（舞鶴市一般廃棄物最終処分場）

点検及び措置記録表

点　検　実　施　日		令和　３年　　２月期	
点　検　箇　所		点　検　内　容	異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量　腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	撹拌機	腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	ブロワ	腐食　　損傷　　異音	有　(無)
	弁	漏水	有　(無)
	配管	腐食　　漏水	有　(無)
	その他の機器		有　(無)
	調整槽等		有　(無)
埋立地	堰　　堤	外観	有　(無)
	擁　壁　等	破損　　詰まり	有　(無)
	遮　水　工	外観	有　(無)
搬　入　路		外観	有　(無)
開　　渠		外観	有　(無)
そ　の　他			有　(無)

【措置内容及び年月日】※異常があった場合のみ記入。

点検日：毎日

【備考】

【様式３】

（舞鶴市一般廃棄物最終処分場）

点検及び措置記録表

点検実施日		令和　３年　　３月期	
点検箇所		点検内容	異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量　腐食　損傷　異音	有　(無)
	撹拌機	腐食　損傷　異音	有　(無)
	ブロワ	腐食　損傷　異音	有　(無)
	弁	漏水	有　(無)
	配管	腐食　漏水	有　(無)
	その他の機器		有　(無)
	調整槽等		有　(無)
埋立地	堰堤	外観	有　(無)
	擁壁等	破損　詰まり	有　(無)
	遮水工	外観	有　(無)
搬入路		外観	有　(無)
開渠		外観	有　(無)
その他			有　(無)

【措置内容及び年月日】※異常があった場合のみ記入。

点検日：毎日

【備考】

【様式４】

（　舞鶴市一般廃棄物最終処分場　）

放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和2年4月23日		
検査結果受理年月日	令和2年5月1日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水（月１回）	PH	7.6	5.8～8.6
	BOD	0.5未満	20mg／ℓ(60mg／ℓ)
	COD	4.6	25mg／ℓ(90mg／ℓ)
	SS	1未満	10mg／ℓ
	大腸菌群数	0	日間平均3000個
	全窒素	8.6	120mg／ℓ（日間平均60mg／ℓ）
	全リン	0.72	16mg／ℓ（日間平均8mg／ℓ）
地下水電気伝導率（月１回）	上流	7.3	mS/m
	下流	13	mS/m

【措置内容及び年月日】※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。

【備考】

【様式４】

（　舞鶴市一般廃棄物最終処分場　）

放流水等水質検査及び措置記録表

採　取　年　月　日	令和2年5月19日		
検査結果受理年月日	令和2年5月26日		
検　査　区　分	項　目	測　定　値	基　　準
放　流　水（月１回）	PH	7.6	5.8～8.6
	BOD	0.5未満	20mg／ℓ(60mg／ℓ)
	COD	5.4	25mg／ℓ(90mg／ℓ)
	SS	1未満	10mg／ℓ
	大腸菌群数	0	日間平均3000個
	全窒素	10	120mg／ℓ（日間平均60mg／ℓ）
	全リン	0.66	16mg／ℓ（日間平均8mg／ℓ）
地下水電気伝導率（月１回）	上流	7.3	mS/m
	下流	13	mS/m

【措置内容及び年月日】※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。

【備考】

【様式４】

（　舞鶴市一般廃棄物最終処分場　）

放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和2年6月18日		
検査結果受理年月日	令和2年6月24日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水（月１回）	PH	7.8	5.8～8.6
	BOD	0.5未満	20mg／ℓ(60mg／ℓ)
	COD	5.4	25mg／ℓ(90mg／ℓ)
	SS	1未満	10mg／ℓ
	大腸菌群数	0	日間平均3000個
	全窒素	11	120mg／ℓ（日間平均60mg／ℓ）
	全リン	0.96	16mg／ℓ（日間平均8mg／ℓ）
地下水電気伝導率（月１回）	上流	7.5	mS/m
	下流	13	mS/m

【措置内容及び年月日】※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。

【備考】

【様式４】

（　舞鶴市一般廃棄物最終処分場　）

放流水等水質検査及び措置記録表

採　取　年　月　日	令和2年7月14日		
検査結果受理年月日	令和2年7月21日		
検　査　区　分	項　目	測　定　値	基　　準
放　流　水（月１回）	PH	7.8	5.8～8.6
	BOD	0.5未満	20mg／ℓ(60mg／ℓ)
	COD	5.8	25mg／ℓ(90mg／ℓ)
	SS	1未満	10mg／ℓ
	大腸菌群数	0	日間平均3000個
	全窒素	11	120mg／ℓ（日間平均60mg／ℓ）
	全リン	0.68	16mg／ℓ（日間平均8mg／ℓ）
地下水電気伝導率（月１回）	上流	7.4	mS/m
	下流	13	mS/m

【措置内容及び年月日】※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。

【備考】

【様式４】

（　舞鶴市一般廃棄物最終処分場　）

放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和2年8月18日		
検査結果受理年月日	令和2年8月24日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水（月１回）	PH	8.0	5.8～8.6
	BOD	0.5未満	20mg／ℓ(60mg／ℓ)
	COD	6.0	25mg／ℓ(90mg／ℓ)
	SS	1未満	10mg／ℓ
	大腸菌群数	0	日間平均3000個
	全窒素	8.0	120mg／ℓ（日間平均60mg／ℓ）
	全リン	0.77	16mg／ℓ（日間平均8mg／ℓ）
地下水電気伝導率（月１回）	上流	7.8	mS/m
	下流	13	mS/m

【措置内容及び年月日】※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。

【備考】

【様式４】

（　舞鶴市一般廃棄物最終処分場　）

放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和2年9月15日		
検査結果受理年月日	令和2年9月24日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水（月１回）	PH	8.1	5.8～8.6
	BOD	0.5未満	20mg／ℓ(60mg／ℓ)
	COD	6.4	25mg／ℓ(90mg／ℓ)
	SS	1	10mg／ℓ
	大腸菌群数	0	日間平均3000個
	全窒素	8.5	120mg／ℓ（日間平均60mg／ℓ）
	全リン	0.88	16mg／ℓ（日間平均8mg／ℓ）
地下水電気伝導率（月１回）	上流	7.8	mS/m
	下流	13	mS/m

【措置内容及び年月日】※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。

【備考】

【様式４】

（　舞鶴市一般廃棄物最終処分場　）

放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和2年10月12日		
検査結果受理年月日	令和2年10月19日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水（月１回）	PH	7.9	5.8～8.6
	BOD	0.5未満	20mg／ℓ(60mg／ℓ)
	COD	6.6	25mg／ℓ(90mg／ℓ)
	SS	1未満	10mg／ℓ
	大腸菌群数	0	日間平均3000個
	全窒素	7.8	120mg／ℓ（日間平均60mg／ℓ）
	全リン	0.81	16mg／ℓ（日間平均8mg／ℓ）
地下水電気伝導率（月１回）	上流	7.9	mS/m
	下流	16	mS/m

【措置内容及び年月日】※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。

【備考】

【様式４】

（　舞鶴市一般廃棄物最終処分場　）

放流水等水質検査及び措置記録表

採　取　年　月　日	令和2年11月17日		
検査結果受理年月日	令和2年11月24日		
検　査　区　分	項　目	測　定　値	基　　準
放　流　水（月１回）	PH	7.9	5.8～8.6
	BOD	0.5	20mg／ℓ(60mg／ℓ)
	COD	6.7	25mg／ℓ(90mg／ℓ)
	SS	1未満	10mg／ℓ
	大腸菌群数	0	日間平均3000個
	全窒素	7.0	120mg／ℓ（日間平均60mg／ℓ）
	全リン	0.71	16mg／ℓ（日間平均8mg／ℓ）
地下水電気伝導率（月１回）	上流	7.5	mS/m
	下流	13	mS/m

【措置内容及び年月日】※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。

【備考】

【様式４】

（　舞鶴市一般廃棄物最終処分場　）

放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和2年12月7日		
検査結果受理年月日	令和2年12月16日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水（月１回）	PH	7.8	5.8～8.6
	BOD	1.6	20mg／ℓ(60mg／ℓ)
	COD	12	25mg／ℓ(90mg／ℓ)
	SS	1未満	10mg／ℓ
	大腸菌群数	0	日間平均3000個
	全窒素	8.0	120mg／ℓ（日間平均60mg／ℓ）
	全リン	0.70	16mg／ℓ（日間平均8mg／ℓ）
地下水電気伝導率（月１回）	上流	6.8	mS/m
	下流	14	mS/m

【措置内容及び年月日】※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。

【備考】

【様式４】

（　舞鶴市一般廃棄物最終処分場　）

放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和3年1月12日		
検査結果受理年月日	令和3年1月18日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水（月１回）	PH	7.9	5.8～8.6
	BOD	0.5未満	20mg／ℓ(60mg／ℓ)
	COD	8.7	25mg／ℓ(90mg／ℓ)
	SS	1未満	10mg／ℓ
	大腸菌群数	0	日間平均3000個
	全窒素	11	120mg／ℓ（日間平均60mg／ℓ）
	全リン	0.94	16mg／ℓ（日間平均8mg／ℓ）
地下水電気伝導率（月１回）	上流	7.6	mS/m
	下流	13	mS/m

【措置内容及び年月日】※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。

【備考】

【様式４】

（　舞鶴市一般廃棄物最終処分場　）

放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和3年2月15日		
検査結果受理年月日	令和3年2月22日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水（月１回）	PH	7.7	5.8～8.6
	BOD	0.5未満	20mg／ℓ(60mg／ℓ)
	COD	6.4	25mg／ℓ(90mg／ℓ)
	SS	1未満	10mg／ℓ
	大腸菌群数	0	日間平均3000個
	全窒素	9.4	120mg／ℓ（日間平均60mg／ℓ）
	全リン	0.94	16mg／ℓ（日間平均8mg／ℓ）
地下水電気伝導率（月１回）	上流	7.1	mS/m
	下流	14	mS/m

【措置内容及び年月日】※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。

【備考】

【様式４】

（　舞鶴市一般廃棄物最終処分場　）

放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和3年3月15日		
検査結果受理年月日	令和3年3月22日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水（月１回）	PH	8.0	5.8～8.6
	BOD	0.5未満	20mg／ℓ(60mg／ℓ)
	COD	5.7	25mg／ℓ(90mg／ℓ)
	SS	1未満	10mg／ℓ
	大腸菌群数	0	日間平均3000個
	全窒素	12	120mg／ℓ（日間平均60mg／ℓ）
	全リン	0.96	16mg／ℓ（日間平均8mg／ℓ）
地下水電気伝導率（月１回）	上流	6.7	mS/m
	下流	17	mS/m

【措置内容及び年月日】※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。

【備考】

（様式５）

舞鶴市一般廃棄物最終処分場

地下水水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和2年10月12日			
検査結果受理年月日	令和2年10月30日			
検査区分	項　目	測　定　値		基　　準
		上流	下流	
地下水検査（年１回）	アルキル水銀	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと
	総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005mg/ℓ以下
	カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/ℓ以下
	鉛	0.002未満	0.003	0.01mg/ℓ以下
	六価クロム	0.01未満	0.01未満	0.05mg/ℓ以下
	砒素	0.001未満	0.001	0.01mg/ℓ以下
	全シアン	0.01未満	0.01未満	検出されないこと
	PCB	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと
	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.01mg/ℓ以下
	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.01mg/ℓ以下
	ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.02mg/ℓ以下
	四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/ℓ以下
	１，２-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/ℓ以下
	１，１-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.1mg/ℓ以下
	１，２-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.04mg/ℓ以下
	１，１，１-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	1mg/ℓ以下
	１，１，２-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/ℓ以下
	１，３-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/ℓ以下
	チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/ℓ以下
	シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/ℓ以下
	チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.02mg/ℓ以下
	ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.01mg/ℓ以下
	セレン	0.001未満	0.001未満	0.01mg/ℓ以下
	１，４-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.05mg/ℓ以下
	塩化ビニルモノマー	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/ℓ以下
※措置年月日	年　　月　　日			
※措置内容				

（※については水質基準に適合しなかった場合に記入）

※NDとは、当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

（様式６）

舞鶴市一般廃棄物最終処分場
放流水水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和2年10月12日		
検査結果受理年月日	令和2年10月30日		
検査区分	項　目	測　定　値	基　　準
放流水検査（年１回）	アルキル水銀化合物	0.0005未満	検出されないこと
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満	0.005mg／ℓ以下
	カドミウム及びその化合物	0.003未満	0.03mg／ℓ以下
	鉛及びその化合物	0.01未満	0.1mg／ℓ以下
	有機リン化合物	0.1未満	1mg／ℓ以下
	六価クロム化合物	0.01未満	0.5mg／ℓ以下
	砒素及びその化合物	0.005未満	0.1mg／ℓ以下
	シアン化合物	0.1未満	1mg／ℓ以下
	ＰＣＢ	0.0005未満	0.003mg／ℓ以下
	トリクロロエチレン	0.01未満	0.1mg／ℓ以下
	テトラクロロエチレン	0.01未満	0.1mg／ℓ以下
	ジクロロメタン	0.02未満	0.2mg／ℓ以下
	四塩化炭素	0.002未満	0.02mg／ℓ以下
	１．２-ジクロロエタン	0.004未満	0.04mg／ℓ以下
	１．１-ジクロロエチレン	0.02未満	0.2mg／ℓ以下
	シス-１．２-ジクロロエチレン	0.04未満	0.4mg／ℓ以下
	１．１．１-トリクロロエタン	0.3未満	3mg／ℓ以下
	１．１．２-トリクロロエタン	0.006未満	0.06mg／ℓ以下
	１．３-ジクロロプロペン	0.002未満	0.02mg／ℓ以下
	チウラム	0.006未満	0.06mg／ℓ以下
	シマジン	0.003未満	0.03mg／ℓ以下
	チオベンカルブ	0.02未満	0.2mg／ℓ以下
	ベンゼン	0.01未満	0.1mg／ℓ以下
	セレン及びその化合物	0.005未満	0.1mg／ℓ以下
	１．４-ジオキサン	0.05未満	0.5mg／ℓ以下
	ほう素含有量	1.0	50mg／ℓ以下
	ふっ素化合物	0.1未満	15mg／ℓ以下
	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	9.1	200mg／ℓ以下
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	0.5未満	5mg／ℓ以下
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動物油脂類含有量）	0.5未満	30mg／ℓ以下
	フェノール類含有量	0.1未満	5mg／ℓ以下
	銅含有量	0.01	3mg／ℓ以下
	亜鉛含有量	0.02	2mg／ℓ以下
	溶解性鉄含有量	0.03	10mg／ℓ以下
	溶解性マンガン含有量	0.02	10mg／ℓ以下
	クロム含有量	0.01未満	2mg／ℓ以下
※措置年月日	年　　月　　日		
※措置内容			

（※については水質基準に適合しなかった場合に記入）

※NDとは、当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

（様式７）

舞鶴市一般廃棄物最終処分場

ダイオキシン類検査及び措置記録表

採取年月日	令和2年10月15日		
検査結果受理年月日	令和2年11月9日		
検査区分	項　目	測　定　値	基　　準
原水　※	ダイオキシン類	0.091pg-TEQ／ℓ	―
放流水		0.000pg-TEQ／ℓ	10pg-TEQ／ℓ以下
地下水上流		0.067pg-TEQ／ℓ	1pg-TEQ／ℓ以下
地下水下流		0.073pg-TEQ／ℓ	1pg-TEQ／ℓ以下
※措置年月日	年　　月　　日		
※措置内容			

（※については水質基準に適合しなかった場合に記入）

（様式８）

舞鶴市一般廃棄物最終処分場
浸出水水質検査

採取年月日	令和3年10月12日		
検査結果受理年月日	令和3年11月1日		
検査区分	項　目	測　定　値	放流水基準
浸出水検査（年1回）	水素イオン濃度（pH）	7.6	5.0以上～9.0以下
	生物化学的酸素要求量	5	60mg/l以下
	化学的酸素要求量	13	90mg/l以下
	浮遊物質量	3	10mg/l以下
	大腸菌群数	5	日間平均3,000個/ml以下
	窒素含有量	17	120mg/l以下(日間平均60mg/l以下)
	燐含有量	0.045	16mg/l以下(日間平均8mg/l以下)
	アルキル水銀化合物	0.0005未満	検出されないこと
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満	0.005mg／ℓ以下
	カドミウム及びその化合物	0.003未満	0.03mg／ℓ以下
	鉛及びその化合物	0.01未満	0.1mg／ℓ以下
	有機リン化合物	0.1未満	1mg／ℓ以下
	六価クロム化合物	0.01未満	0.5mg／ℓ以下
	砒素及びその化合物	0.005未満	0.1mg／ℓ以下
	シアン化合物	0.1未満	1mg／ℓ以下
	ＰＣＢ	0.0005未満	0.003mg／ℓ以下
	トリクロロエチレン	0.01未満	0.1mg／ℓ以下
	テトラクロロエチレン	0.01未満	0.1mg／ℓ以下
	ジクロロメタン	0.02未満	0.2mg／ℓ以下
	四塩化炭素	0.002未満	0.02mg／ℓ以下
	１．２-ジクロロエタン	0.004未満	0.04mg／ℓ以下
	１．１-ジクロロエチレン	0.02未満	1mg／ℓ以下
	シス-１．２-ジクロロエチレン	0.04未満	0.4mg／ℓ以下
	１．１．１-トリクロロエタン	0.3未満	3mg／ℓ以下
	１．１．２-トリクロロエタン	0.006未満	0.06mg／ℓ以下
	１．３-ジクロロプロペン	0.002未満	0.02mg／ℓ以下
	チウラム	0.006未満	0.06mg／ℓ以下
	シマジン	0.003未満	0.03mg／ℓ以下
	チオベンカルブ	0.02未満	0.2mg／ℓ以下
	ベンゼン	0.01未満	0.1mg／ℓ以下
	セレン及びその化合物	0.005未満	0.1mg／ℓ以下
	１．４-ジオキサン	0.05未満	0.5mg／ℓ以下
	ほう素含有量	1.1	230mg／ℓ以下
	ふっ素化合物	0.2	15mg／ℓ以下
	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	6.7	200mg／ℓ以下
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	0.5未満	5mg／ℓ以下
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動物油脂類含有量）	0.5未満	30mg／ℓ以下
	フェノール類含有量	0.1未満	5mg／ℓ以下
	銅含有量	0.03	3mg／ℓ以下
	亜鉛含有量	0.02	2mg／ℓ以下
	溶解性鉄含有量	0.05	10mg／ℓ以下
	溶解性マンガン含有量	1.6	10mg／ℓ以下
	クロム含有量	0.01未満	2mg／ℓ以下
備考			

（※については水質基準に適合しなかった場合に記入）

※NDとは、当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。