

令和6年度 水質検査結果 (PFOS・PFOA抜粋)

採取場所	水源種類 (表流水/地下水)	測定値 (PFOS+PFOA)	基準値	採取日
由良川	表流水	7ng/L	50ng/L	R6.5.7
与保呂	表流水	5ng/L未満		R6.5.7
小橋	表流水	5ng/L未満		R6.5.14
三浜	表流水	5ng/L未満		R6.5.14
瀬崎	地下水	5ng/L未満		R6.5.13
大丹生千歳	地下水	5ng/L未満		R6.5.13
真倉	地下水	5ng/L未満		R6.5.16
佐波賀	地下水	5ng/L未満		R6.5.13
岡田由里	地下水	5ng/L未満		R6.5.21
地頭	地下水	5ng/L未満		R6.5.23
八戸地	地下水	5ng/L未満		R6.5.21
西方寺	地下水	5ng/L未満		R6.5.21
桑飼	地下水	5ng/L未満		R6.5.23
志高	地下水	5ng/L未満	R6.5.23	