

令和6年度 上福井浄水場 低区配水池系（白杉地区）給水 水質試験（検査）結果書

採水年月日		R6.4.16	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.12	R6.10.17	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.11	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ					
	当日	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	雨					
気		温	21.5	19.0	28.5	28.5	31.0	31.0	22.5	16.0	5.0	5.5	4.0	6.0	31.0	4.0	18.2	℃
水		温	14.8	17.8	22.5	24.5	29.8	29.0	22.5	16.5	10.4	7.0	4.8	6.3	29.8	4.8	17.2	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.4	—	—	0.5	—	—	0.7	—	—	0.3	—	0.7	0.3	0.5	mg/l
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.12	—	—	0.13	—	0.13	0.08未満	0.08未満	mg/l
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1, 2-ジクロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素酸	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.10	—	—	0.06未満	—	0.10	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム	ム	—	0.010	—	—	0.014	—	—	0.009	—	—	0.006未満	—	0.014	0.006未満	0.008	mg/l
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブromotetramethane	ン	—	0.013	—	—	0.018	—	—	0.008	—	—	0.008	—	0.018	0.008	0.012	mg/l
26	臭素酸	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン	ン	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.03	—	—	0.02	—	0.05	0.02	0.04	mg/l
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.005	0.003未満	0.003	mg/l
29	ブromotetramethane	ン	—	0.012	—	—	0.017	—	—	0.009	—	—	0.005	—	0.017	0.005	0.011	mg/l
30	ブromohalms	ム	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド	ド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物	物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物	物	—	0.04	—	—	0.06	—	—	0.02	—	—	0.02未満	—	0.06	0.02未満	0.03	mg/l
34	鉄及びその化合物	物	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物	物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物	物	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	mg/l
37	マンガン及びその化合物	物	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン	ン	10	17	19	11	16	14	11	15	14	14	21	13	21	10	15	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	度	—	33	—	—	39	—	—	32	—	—	40	—	40	32	36	mg/l
40	蒸発残留物	物	—	80	—	—	90	—	—	90	—	—	100	—	100	80	90	mg/l
41	陰イオン界面活性剤	剤	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオキシミン	ン	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール	ール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤	剤	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フェノール類	類	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	量	0.5	0.8	0.7	0.7	0.9	1.0	0.8	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	1.0	0.3	0.7	mg/l
47	pH	値	7.6	7.7	7.2	7.7	7.8	7.9	7.9	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.9	7.2	7.6	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素	素	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	mg/l

令和6年度 上福井浄水場 低区配水池系（公文名地区）給水 水質試験（検査）結果書

採水年月日		R6.4.16	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.12	R6.10.17	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.11	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ					
	当日	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	雨					
気		温	22.0	19.0	29.5	29.5	31.0	31.5	23.5	16.0	6.0	9.8	6.0	7.0	31.5	6.0	19.2	℃
水		温	14.7	17.2	21.0	22.4	24.8	25.6	23.5	17.3	13.2	9.0	9.1	9.5	25.6	9.0	17.3	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.4	—	—	0.5	—	0.7	—	—	0.6	—	0.7	0.4	0.6	0.6	mg/l
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.12	—	—	0.13	—	0.13	0.08未満	0.08未満	0.08未満	mg/l
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素酸		—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢酸		—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム		—	0.013	—	—	0.013	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.013	0.006未満	0.007	0.007	mg/l
24	ジクロロ酢酸		—	0.004	—	—	0.004	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブromotetramethane		—	0.011	—	—	0.022	—	0.008	—	—	0.007	—	0.022	0.007	0.012	0.012	mg/l
26	臭素酸		—	0.001未満	—	—	0.001	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン		—	0.04	—	—	0.06	—	0.02	—	—	0.02	—	0.06	0.02	0.04	0.04	mg/l
28	トリクロロ酢酸		—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
29	ブromotetramethane		—	0.015	—	—	0.019	—	0.006	—	—	0.004	—	0.019	0.004	0.011	0.011	mg/l
30	ブromohalms		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.03	—	—	0.05	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.05	0.02未満	0.02	0.02	mg/l
34	鉄及びその化合物		—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	mg/l
37	マンガン及びその化合物		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン		10	14	18	10	17	18	20.0	12	19	15	20	11	20	9.8	15	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		—	31	—	—	38	—	35	—	—	39	—	39	31	36	36	mg/l
40	蒸発残留物		—	80	—	—	80	—	90	—	—	90	—	90	80	85	85	mg/l
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオキシベンゼン		0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	—	—	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フェノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.4	0.9	0.7	0.7	0.8	0.9	0.7	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.9	0.4	0.6	mg/l
47	pH		7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5		
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素		0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	mg/l

令和6年度 上福井浄水場 中区配水池系 (東神崎地区)給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R6.4.16	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.12	R6.10.17	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.11	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ					
	当日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	雨	雨					
気		温	21.0	19.0	29.0	28.0	30.5	30.5	23.0	15.0	5.0	9.1	5.5	6.0	30.5	5.0	18.5	℃
水		温	14.8	17.8	21.1	23.8	27.2	27.6	23.2	18.8	13.8	7.0	7.9	8.5	27.6	7.0	17.6	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.4	—	—	0.4	—	—	0.6	—	—	0.6	—	0.6	0.4	0.5	mg/l
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.11	—	—	0.13	—	—	0.13	—	0.13	0.08未満	0.09	mg/l
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.070	—	—	0.06未満	—	0.07	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム		—	0.016	—	—	0.021	—	—	0.012	—	—	0.006未満	—	0.021	0.006未満	0.012	mg/l
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブromoklorometan		—	0.015	—	—	0.020	—	—	0.008	—	—	0.008	—	0.020	0.008	0.013	mg/l
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン		—	0.05	—	—	0.07	—	—	0.03	—	—	0.02	—	0.07	0.02	0.04	mg/l
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.004	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.003未満	—	0.006	0.003未満	0.004	mg/l
29	ブromोजクロメタン		—	0.017	—	—	0.021	—	—	0.010	—	—	0.006	—	0.021	0.006	0.014	mg/l
30	ブromohホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.03	—	—	0.06	—	—	0.02	—	—	0.02未満	—	0.06	0.02未満	0.028	mg/l
34	鉄及びその化合物		—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	mg/l
37	マンガン及びその化合物		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン		10	16	18	11	15	16	14	10	13	14	20	14	20	10	14	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	35	—	—	40	—	—	31	—	—	40	—	40	31	37	mg/l
40	残留物質		—	90	—	—	100	—	—	90	—	—	100	—	100	90	95	mg/l
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオスミン		0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	—	—	—	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フェノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4	0.8	0.7	0.6	0.8	1.0	0.9	0.6	0.7	0.5	0.3未満	0.5	1.0	0.3未満	0.7	mg/l
47	pH	値	7.6	7.8	7.8	7.8	8.0	8.0	8.2	8.0	7.8	7.6	7.5	7.6	8.2	7.5	7.8	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素		0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	mg/l

令和6年度 上福井浄水場 中区配水池系(和江 地内) 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R6.4.16	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.12	R6.10.17	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.11	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ					
	当日	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	雨					
気		温	19.5	19.0	30.0	28.0	29.0	23.0	14.0	5.0	6.5	3.5	6.0	30.0	3.5	17.8	℃	
水		温	13.5	16.3	19.8	22.8	27.0	26.5	21.7	16.6	11.4	7.0	5.3	6.8	27.0	5.3	16.2	℃
1	一般細面	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml	
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.3	—	—	0.5	—	0.7	—	—	0.4	—	0.7	0.3	0.5	mg/l	
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.12	—	0.13	—	—	0.13	—	0.13	0.08未満	0.10	mg/l	
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素酸	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.060	—	—	0.06未満	—	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム	ム	—	0.015	—	—	0.020	—	0.008	—	—	0.006未満	—	0.020	0.006未満	0.011	mg/l	
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブromotoluene	ン	—	0.016	—	—	0.021	—	0.009	—	—	0.008	—	0.021	0.008	0.014	mg/l	
26	臭素酸	酸	—	0.001未満	—	—	0.001	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.00	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン	ン	—	0.05	—	—	0.07	—	0.03	—	—	0.02	—	0.07	0.02	0.04	mg/l	
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.004	—	—	0.004	—	0.003	—	—	0.003未満	—	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
29	ブromotoluene	ン	—	0.017	—	—	0.021	—	0.009	—	—	0.005	—	0.021	0.005	0.013	mg/l	
30	ブromohalogen	ム	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド	ド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物	物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物	物	—	0.03	—	—	0.06	—	0.02	—	—	0.02未満	—	0.06	0.02未満	0.03	mg/l	
34	鉄及びその化合物	物	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物	物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物	物	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	13	mg/l	
37	マンガン及びその化合物	物	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン	ン	10	17	19	11	17	16	14	10	17	15	12	22	10	15	mg/l	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	度	—	34	—	—	41	—	—	33	—	40	—	41	33	37	mg/l	
40	蒸発残留物	物	—	90	—	—	100	—	100	—	—	90	—	100	90	95	mg/l	
41	陰イオン界面活性剤	剤	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオキシベンゼン	ン	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	—	—	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール	ール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤	剤	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フェノール類	類	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	量	0.5	0.8	0.7	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	0.5	0.4	0.5	1.0	0.4	0.7	mg/l	
47	pH	値	7.6	7.7	7.7	7.9	8.0	8.3	8.3	7.8	7.7	7.5	7.5	8.3	7.5	7.8		
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素	素	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3	mg/l	

令和6年度 上福井浄水場 高区配水池系(清美ヶ丘地内)給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R6.4.18	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.18	R6.8.19	R6.9.17	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.13	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ					
	当日	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	雪	曇り					
気		温	19.0	23.0	26.0	31.0	29.0	31.0	22.0	13.0	7.0	7.0	0.0	10.0	31.0	0.0	18.2	℃
水		温	15.8	18.5	23.6	23.5	27.7	28.2	22.3	17.9	11.6	8.6	7.8	9.2	28.2	7.8	17.9	℃
1	一般細面	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	0.4	—	—	0.4	—	—	0.7	—	—	0.6	—	0.7	0.4	0.5	mg/l	
12	フッ素及びその化合物	—	0.09	—	—	0.11	—	—	0.13	—	—	0.12	—	0.13	0.09	0.11	mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム	—	0.020	—	—	0.013	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.020	0.006未満	0.008	mg/l	
24	ジクロロ酢酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブromotoluene	—	0.017	—	—	0.015	—	—	0.010	—	—	0.009	—	0.017	0.009	0.013	mg/l	
26	臭素酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン	—	0.06	—	—	0.05	—	—	0.03	—	—	0.02	—	0.06	0.02	0.04	mg/l	
28	トリクロロ酢酸	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
29	ブromotoluene	—	0.021	—	—	0.015	—	—	0.009	—	—	0.006	—	0.021	0.006	0.013	mg/l	
30	ブromohexane	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物	—	0.02	—	—	0.06	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.06	0.02未満	0.02	mg/l	
34	鉄及びその化合物	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	mg/l
37	マンガン及びその化合物	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン	10	17	16	10	16	19	16	11	17	14	22	11	22	10	15	mg/l	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	—	31	—	—	41	—	—	33	—	—	39	—	41	31	36	mg/l	
40	蒸発残留物	—	90	—	—	90	—	—	80	—	—	90	—	90	80	88	mg/l	
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオキシベンゼン	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フェノール類	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.4	0.3未満	0.4	0.8	0.3未満	0.6	mg/l	
47	pH	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.2	7.4	7.3	7.3	7.5	7.7	7.2	7.5		
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	mg/l	

令和6年度 上福井浄水場 池内配水池系(白滝地内)給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R6.4.4	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.2	R6.10.3	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.7	R7.2.3	R7.3.3	最高	最低	平均	単位
天気	前日	雨	雨	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り				
	当日	雨	曇り	曇り	雨	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨				
気		温	11.0	18.0	18.0	25.0	30.5	25.0	21.5	16.5	10.0	5.0	7.5	30.5	5.0	16.1	℃
水		温	13.5	19.5	20.2	23.7	28.5	27.5	25.3	18.8	12.6	7.2	7.0	28.5	7.0	17.6	℃
1	一般細面	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(—)	(—)	(—)	
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.7	—	—	0.5	—	0.7	0.5	0.6	mg/l
12	フッ素及びその化合物	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.15	—	—	0.09	—	0.15	0.08未満	0.08未満	mg/l
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.270	—	—	0.06未満	—	0.270	0.06未満	0.07	mg/l
22	クロロ酢酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム	—	0.013	—	—	0.027	—	—	0.013	—	—	0.006未満	—	0.027	0.006未満	0.013	mg/l
24	ジクロロ酢酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.004	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブromotetramethane	—	0.009	—	—	0.007	—	—	0.015	—	—	0.008	—	0.015	0.007	0.010	mg/l
26	臭素酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン	—	0.03	—	—	0.05	—	—	0.04	—	—	0.02	—	0.05	0.02	0.04	mg/l
28	トリクロロ酢酸	—	0.004	—	—	0.010	—	—	0.006	—	—	0.003未満	—	0.010	0.003未満	0.005	mg/l
29	ブromotetramethane	—	0.011	—	—	0.014	—	—	0.013	—	—	0.006	—	0.014	0.006	0.011	mg/l
30	ブromohalms	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物	—	0.02未満	—	—	0.02	—	—	0.03	—	—	0.02未満	—	0.03	0.02未満	0.02未満	mg/l
34	鉄及びその化合物	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	mg/l
37	マンガン及びその化合物	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン	11	12	19	14	11	17	18	17	15	13	17	20	20	11	15	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	—	30	—	—	28	—	—	40	—	—	37	—	40	28	34	mg/l
40	蒸発残留物	—	70	—	—	90	—	—	90	—	—	90	—	90	70	85	mg/l
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオキシミン	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	—	—	—	0.000002	0.000001未満	0.000001	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フエノール類	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.6	0.7	1.0	0.7	0.8	0.9	0.9	0.6	0.7	0.5	0.5	1.0	0.4	0.7	mg/l
47	pH	7.4	7.4	7.5	7.6	7.8	7.8	7.9	7.0	7.4	7.6	7.4	7.4	7.9	7.0	7.5	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.6	0.1	0.3	mg/l

令和6年度 上福井浄水場 複配水池系(白浜台地内)給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R6.4.18	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.18	R6.8.19	R6.9.17	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.13	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ					
	当日	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	雪	曇り					
気		温	18.0	21.5	26.0	30.0	29.0	30.0	22.0	13.5	6.0	-1.0	11.0	30.0	-1.0	17.7	℃	
水		温	14.9	17.9	21.9	23.7	26.9	27.7	22.9	18.8	12.5	8.7	8.0	8.9	27.7	8.0	17.7	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml	
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(-)	(-)	(-)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.7	—	—	0.6	—	0.7	0.5	0.6	mg/l
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.12	—	—	0.15	—	—	0.12	—	0.15	0.08未満	0.10	mg/l
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1, 2-ジクロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素酸	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム	ム	—	0.015	—	—	0.013	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.015	0.006未満	0.007	mg/l
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.004	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブromotetramethane	ン	—	0.017	—	—	0.014	—	—	0.008	—	—	0.008	—	0.017	0.008	0.012	mg/l
26	臭素酸	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン	ン	—	0.05	—	—	0.05	—	—	0.02	—	—	0.02	—	0.05	0.02	0.04	mg/l
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.004	0.003未満	0.003未満	mg/l
29	ブromotetramethane	ン	—	0.019	—	—	0.015	—	—	0.007	—	—	0.005	—	0.019	0.005	0.012	mg/l
30	ブromohalms	ム	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド	ド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物	物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物	物	—	0.02	—	—	0.06	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.06	0.02未満	0.02	mg/l
34	鉄及びその化合物	物	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物	物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物	物	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	mg/l
37	マンガン及びその化合物	物	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン	ン	10	18	17	9	16	19	17	11	17	15	21	13	21	9	15	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	度)	—	32	—	—	41	—	—	33	—	—	38	—	41	32	36	mg/l
40	蒸発残留物	物	—	90	—	—	80	—	—	80	—	—	90	—	90	80	85	mg/l
41	陰イオン界面活性剤	剤	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオキシミン	ン	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.000002	0.000001未満	0.000001	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール	ール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤	剤	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フエノール類	類	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	量)	0.5	1.3	1.0	1.4	0.8	1.0	1.0	0.8	0.5	0.3未満	0.5	1.4	0.3未満	0.8	mg/l	
47	pH	値	7.2	7.2	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.0	7.3	7.2	7.2	7.3	7.6	7.0	7.3	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素	素	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	mg/l

令和6年度 上福井浄水場 複配水池系(朝来地内)給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R6.4.18	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.18	R6.8.19	R6.9.17	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.13	最高	最低	平均	単位
天気	前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ				
	当日	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	雪	曇り				
気		温	18.0	21.0	25.5	30.5	28.0	30.0	21.5	12.5	6.0	-1.0	10.0	30.5	-1.0	17.3	℃
水		温	14.3	17.6	22.1	22.8	27.2	27.6	22.1	17.0	11.9	8.1	7.0	27.6	7.0	17.2	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(-)	(-)	(-)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.7	—	0.6	—	0.7	0.5	0.6	mg/l
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.12	—	—	0.13	—	0.12	—	0.13	0.08未満	0.09	mg/l
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素酸		—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢酸		—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム		—	0.015	—	—	0.012	—	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.015	0.006未満	0.007	mg/l
24	ジクロロ酢酸		—	0.003未満	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.004	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブromotetramethane		—	0.017	—	—	0.015	—	—	0.009	—	0.009	—	0.017	0.009	0.013	mg/l
26	臭素酸		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン		—	0.06	—	—	0.05	—	—	0.02	—	0.02	—	0.06	0.02	0.04	mg/l
28	トリクロロ酢酸		—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003	0.003未満	0.003未満	mg/l
29	ブromotetramethane		—	0.020	—	—	0.014	—	—	0.007	—	0.006	—	0.020	0.006	0.012	mg/l
30	ブromohalms		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.02	—	—	0.06	—	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.06	0.02未満	0.02	mg/l
34	鉄及びその化合物		—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	13	mg/l
37	マンガン及びその化合物		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン		10	18	17	9	17	19	17	11	17	14	21	21	9	15	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	33	—	—	41	—	—	33	—	38	—	41	33	36	mg/l
40	蒸発残留物		—	100	—	—	80	—	—	90	—	90	—	100	80	90	mg/l
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオキシミン		0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4	0.9	0.8	1.0	0.7	1.0	0.9	0.7	0.5	0.3	0.4	1.0	0.3	0.7	mg/l
47	pH		7.4	7.2	7.5	7.5	7.7	7.6	7.7	7.1	7.4	7.3	7.4	7.7	7.1	7.4	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素		0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	mg/l

令和6年度 上福井浄水場 大波隧道配水池系(野原地内)給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.11	R6.8.13	R6.9.10	R6.10.15	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.10	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ					
	当日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ					
気		温	21.5	18.5	27.0	22.5	28.5	29.0	24.0	16.5	5.0	3.0	3.0	7.5	29.0	3.0	17.2	℃
水		温	13.5	16.4	19.9	24.0	26.3	25.8	20.7	16.3	11.2	5.9	4.1	6.0	26.3	4.1	15.8	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l	
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l	
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	mg/l	
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l	
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	0.3	—	—	0.7	—	0.5	—	0.7	0.3	0.5	mg/l	
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.09	—	—	0.11	—	0.13	—	0.13	0.08未満	0.08	mg/l	
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l	
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l	
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l	
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l	
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
21	塩素酸	酸	—	0.06未満	—	—	0.21	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.21	0.06未満	0.06未満	mg/l	
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l	
23	クロロホルム		—	0.013	—	—	0.020	—	0.010	—	—	0.006未満	—	0.020	0.006未満	0.011	mg/l	
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.004	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.004	0.003未満	0.003未満	mg/l	
25	ジブromotetramethane		—	0.012	—	—	0.017	—	0.006	—	—	0.009	—	0.017	0.006	0.011	mg/l	
26	臭素酸	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l	
27	総トリハロメタン		—	0.04	—	—	0.06	—	0.02	—	—	0.02	—	0.06	0.02	0.04	mg/l	
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.004	—	—	0.007	—	0.006	—	—	0.003未満	—	0.007	0.003未満	0.004	mg/l	
29	ブromotetramethane		—	0.013	—	—	0.019	—	0.007	—	—	0.005	—	0.019	0.005未満	0.011	mg/l	
30	ブromohalms		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l	
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l	
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l	
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.03	—	—	0.04	—	0.02	—	—	0.02未満	—	0.04	0.02未満	0.02	mg/l	
34	鉄及びその化合物		—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/l	
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l	
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	11	mg/l	
37	マンガン及びその化合物		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l	
38	塩化物イオン		10	16	18	9	16	14	14	10	12	13	21	15	9	14	mg/l	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	33	—	—	35	—	—	28	—	40	—	40	28	34	mg/l	
40	蒸発残留物		—	80	—	—	100	—	—	100	—	90	—	100	80	93	mg/l	
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l	
42	ジエオキシミン		0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	—	—	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	mg/l	
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	mg/l	
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l	
45	フェノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.3未満	0.5	0.9	0.3未満	0.6	mg/l
47	pH	値	7.4	7.4	7.3	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.3	7.3	7.5	7.8	7.3	7.5		
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度	
	残留塩素		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	mg/l	

令和6年度 与保呂浄水場 与保呂配水池系(森地内)給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R6.4.18	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.18	R6.8.19	R6.9.17	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.13	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ					
	当日	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	雪	曇り					
気		温	19.0	22.0	25.5	30.5	29.0	30.0	22.0	12.5	6.5	7.0	-1.0	10.0	30.5	-1.0	17.8	℃
水		温	13.9	16.8	20.7	21.5	25.1	27.6	20.8	16.2	10.9	7.6	6.5	7.9	27.6	6.5	16.3	℃
1	一般細面	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/ℓ
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/ℓ
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.8	—	—	0.7	—	0.8	0.5	0.6	mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.11	—	—	0.12	—	—	0.12	—	0.12	0.08未満	0.09	mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/ℓ
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
21	塩素酸	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/ℓ
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
23	クロロホルム	ム	—	0.007	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.007	0.006未満	0.006未満	mg/ℓ
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003未満	—	0.003	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
25	ジブromotetramethane	ン	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.005未満	—	—	0.006	—	0.006	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
26	臭素酸	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
27	総トリハロメタン	ン	—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.02	—	0.02	0.02	0.02	mg/ℓ
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.004	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
29	ブromotetramethane	ン	—	0.009	—	—	0.007	—	—	0.006	—	—	0.005	—	0.009	0.005	0.007	mg/ℓ
30	ブromohalms	ム	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
31	ホルムアルデヒド	ド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/ℓ
32	亜鉛及びその化合物	物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物	物	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
34	鉄及びその化合物	物	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/ℓ
35	銅及びその化合物	物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物	物	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	mg/ℓ
37	マンガン及びその化合物	物	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
38	塩化物イオン	ン	9.8	9.5	8.6	7	8.3	19.0	7.3	8.0	8.9	8.6	9.5	9.9	19	7.2	9.6	mg/ℓ
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	度	—	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	mg/ℓ
40	蒸発残留物	物	—	—	—	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	mg/ℓ
41	陰イオン界面活性剤	剤	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
42	ジエオキシミシン	ン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.0	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	mg/ℓ
43	2-メチルイソボルネオール	ール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/ℓ
44	非イオン界面活性剤	剤	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
45	フェノール類	類	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/ℓ
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	量	0.4	0.6	0.6	1.0	0.6	1.0	0.8	0.6	0.4	0.3未満	0.3	1.0	0.3未満	0.6	mg/ℓ	
47	pH	値	7.4	7.2	7.2	7.3	7.0	7.6	7.3	7.0	7.3	7.3	7.2	7.4	7.6	7.0	7.3	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素	素	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	mg/ℓ	

令和6年度 与保呂浄水場 与保呂配水池系(多門院地内)給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R6.4.18	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.18	R6.8.19	R6.9.17	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.13	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ					
	当日	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	雪	曇り					
気		温	19.0	21.5	25.0	30.0	29.0	31.0	22.0	12.5	6.0	6.5	-1.0	10.0	31.0	-1.0	18.1	℃
水		温	15.2	18.3	22.5	24.1	27.2	28.2	22.8	17.8	11.7	9.1	7.3	8.2	28.2	7.3	17.9	℃
1	一般細面	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.8	—	—	0.7	—	0.8	0.5	0.9	mg/l
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.10	—	—	0.13	—	—	0.12	—	0.13	0.08未満	0.08未満	mg/l
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素酸	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム	ム	—	0.006未満	—	—	0.007	—	—	0.006	—	—	0.006未満	—	0.007	0.006未満	0.006未満	mg/l
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.004	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブromotetramethane	ン	—	0.005未満	—	—	0.007	—	—	0.006	—	—	0.006	—	0.007	0.005未満	0.005未満	mg/l
26	臭素酸	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン	ン	—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.01	—	0.02	0.01	0.02	mg/l
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.003未満	—	0.005	0.003未満	0.004	mg/l
29	ブromotetramethane	ン	—	0.007	—	—	0.009	—	—	0.008	—	—	0.004	—	0.009	0.004	0.008	mg/l
30	ブromohalms	ム	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド	ド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物	物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物	物	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
34	鉄及びその化合物	物	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物	物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物	物	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	mg/l
37	マンガン及びその化合物	物	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン	ン	10.0	9.5	8.9	7.3	8.0	8.6	7.6	8.1	9.1	8.8	10	10.0	10	7.3	8.7	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	—	—	—	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	mg/l
40	蒸発残留物		—	—	—	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	mg/l
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオキシミン	ン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール	ール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フェノール類	類	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3	0.6	0.6	0.9	0.6	0.7	0.9	0.7	0.4	0.3未満	0.3	0.9	0.3未満	0.5	mg/l	
47	pH	値	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.1	7.3		
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素	素	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	mg/l	

令和6年度 地頭浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R6.4.23	R6.5.23	R6.6.20	R6.7.8	R6.8.22	R6.9.24	R6.10.24	R6.11.21	R6.12.19	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.18	最高	最低	平均	単位
天気		前日															
当日		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雪	雨				
		曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ				
気		温	14.5	24.0	26.0	32.0	29.0	18.5	8.0	1.0	1.0	5.0	2.0	32.0	1.0	15.8	℃
水		温	16.6	20.3	24.9	26.5	28.7	20.5	14.9	8.7	6.2	3.5	7.6	28.7	3.5	17.1	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満 mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満 mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満 mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満 mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満 mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満 mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満 mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.8	—	—	0.6	—	—	0.6	—	—	0.7	—	0.8	0.6	0.7 mg/l
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.12	—	—	0.13	—	0.13	0.08未満	0.08未満 mg/l
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満 mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満 mg/l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満 mg/l
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満 mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満 mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満 mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満 mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満 mg/l
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.08	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.080	0.06未満	0.06未満 mg/l
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満 mg/l
23	クロロホルム		—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満 mg/l
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満 mg/l
25	ジブロモクロロメタン		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満 mg/l
26	呉素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満 mg/l
27	総トリハロメタン		—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満 mg/l
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満 mg/l
29	ブロモジクロロメタン		—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満 mg/l
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満 mg/l
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満 mg/l
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満 mg/l
33	アルミニウム及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満 mg/l
34	鉄及びその化合物		—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満 mg/l
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満 mg/l
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3 mg/l
37	マンガン及びその化合物		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満 mg/l
38	塩化物イオン	ン	12	13	14	14	13	13	12	12	11	12	11	14	11	13	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		—	55	—	—	56	—	—	62	—	—	61	—	62	55	59 mg/l
40	蒸発残留物	物	—	100	—	—	110	—	—	110	—	—	110	—	110	100	110 mg/l
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満 mg/l
42	ジエオスミン	ン	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満 mg/l
43	2-メチルイソボルネオール		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満 mg/l
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満 mg/l
45	フエノール類	類	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満 mg/l
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.3未満	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3	mg/l
47	pH	値	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.2	7.4	7.6	7.2	7.4	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素		0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	mg/l

令和6年度 大丹生浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日			R6.4.11	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.23	R6.8.8	R6.9.9	R6.10.10	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.14	R7.2.13	R7.3.6	最高	最低	平均	単位	
天気		前日	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	雨					
		当日	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	雨						
気			温	17.5	14.0	26.0	30.5	28.5	29.5	24.0	17.0	6.5	2.5	4.0	4.0	30.5	2.5	17.0	℃
水			温	12.8	17.0	19.4	23.3	24.7	25.4	21.2	17.2	13.0	8.2	9.3	8.3	25.4	8.2	16.7	℃
1	一般細		菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸		菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.6	—	—	0.4	—	—	0.3	—	—	0.5	—	0.6	0.3	0.5	mg/l	
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.11	—	—	0.13	—	0.13	0.08未満	0.08未満	0.08未満	mg/l
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素		酸	—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢酸		—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム		—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/l
24	ジクロロ酢酸		—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブロモクロロメタン		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
26	臭素		酸	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン		—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	mg/l
28	トリクロロ酢酸		—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
29	ブロモジクロロメタン		—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
34	鉄及びその化合物		—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	mg/l
37	マンガン及びその化合物		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン		12	13	12	12	13	12	12	12	12	12	12	12	13	12	12	12	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	mg/l
40	蒸発残留物		—	—	—	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	mg/l
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオスミン		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フェノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	mg/l
47	pH		値	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8	
48	味		—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	
49	臭		気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色		度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁		度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素		0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	mg/l

令和6年度 三浜浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.11	R6.8.13	R6.9.10	R6.10.15	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.10	最高	最低	平均	単位
天気	前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ				
	当日	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ				
気		温	21.0	18.5	26.5	23.0	29.0	25.0	17.5	5.0	3.0	3.5	8.0	29.0	3.0	17.4	℃
水		温	13.4	14.8	17.9	21.5	23.3	23.7	19.6	15.5	10.9	6.8	5.8	23.7	5.8	15.0	℃
1	一般細	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(-)	(-)	(-)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	0.004未満	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.1	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1	—	0.1	0.1未満	0.1未満	mg/l
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	0.09	—	—	0.11	—	—	0.08未満	—	0.11	0.08未満	0.08未満	mg/l
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素酸		—	0.06未満	—	0.13	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.13	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢酸		—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム		—	0.006未満	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/l
24	ジクロロ酢酸		—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブromotetramethane		—	0.006	—	0.007	—	—	0.005	—	—	0.005未満	—	0.007	0.005未満	0.005未満	mg/l
26	臭素酸		—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン		—	0.010	—	0.01	—	—	0.01	—	—	0.01未満	—	0.01	0.01未満	0.01未満	mg/l
28	トリクロロ酢酸		—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
29	ブromotetramethane		—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
30	ブromohalms		—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.04	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.04	0.02未満	0.02未満	mg/l
34	鉄及びその化合物		—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物		—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	mg/l
37	マンガン及びその化合物		—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン		13	13	13	13	13	13	13	12	12	13	12	13	12	13	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	mg/l
40	蒸発残留物		—	—	—	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	mg/l
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオキシミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フエノール類		—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3未満	mg/l
47	pH	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	mg/l

令和6年度 小橋浄水場 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.11	R6.8.13	R6.9.10	R6.10.15	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.10	最高	最低	平均	単位	
天気		前日 当日	晴れ 晴れ	雨 雨	晴れ 晴れ	曇り 雨	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	雨 曇り	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ					
気		温	21.5	18.0	26.5	23.0	29.0	29.5	24.5	17.0	5.0	3.0	3.0	8.0	29.5	3.0	17.3	℃
水		温	13.8	16.2	19.6	23.9	26.1	26.0	21.0	14.5	11.0	6.2	4.9	6.8	26.1	4.9	15.8	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	0.2	—	—	0.3	—	—	0.4	—	—	0.3	—	0.4	0.2	0.3	mg/l	
12	フッ素及びその化合物	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	mg/l
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.13	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	0.13	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム	—	0.008	—	—	0.019	—	—	0.007	—	—	0.006未満	—	0.019	0.006未満	0.009	mg/l	
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.007	—	—	0.006	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.007	0.003未満	0.004	mg/l	
25	ジブロモクロロメタン	—	0.005	—	—	0.013	—	—	0.008	—	—	0.006	—	0.013	0.005	0.008	mg/l	
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン	—	0.02	—	—	0.05	—	—	0.02	—	—	0.01	—	0.05	0.01	0.03	mg/l	
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.007	—	—	0.012	—	0.006	—	—	0.003未満	—	0.012	0.003未満	0.006	mg/l	
29	ブロモジクロロメタン	—	0.007	—	—	0.017	—	—	0.008	—	—	0.005	—	0.017	0.005	0.009	mg/l	
30	ブロモホルム	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	mg/l
34	鉄及びその化合物	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	mg/l
37	マンガン及びその化合物	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン	16	17	16	16	17	16	15	15	16	16	17	15	17	15	16	mg/l	
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	mg/l	
40	蒸発残留物	—	—	—	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	mg/l
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオースミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l	
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l	
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フェノール類	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3未満	0.3	0.6	0.3未満	0.4	mg/l	
47	pH	値	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5	7.2	7.3		
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度	
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度	
残留塩素		0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	mg/l	

令和6年度 西方寺浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R6.4.22	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.19	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.17	R7.1.23	R7.2.20	R7.3.17	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	雪	雨					
	当日	曇り	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雪	雨					
気		温	14.5	15.5	19.5	31.5	28.0	30.5	19.0	6.0	2.0	3.0	-1.0	2.0	31.5	-1.0	14.2	℃
水		温	15.8	18.2	22.9	24.5	27.3	28.5	20.7	16.6	9.9	6.8	4.8	7.7	28.5	4.8	17.0	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.6	—	—	0.6	—	—	0.7	—	—	0.8	—	0.8	0.6	0.7	mg/l
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.10	—	—	0.13	—	—	0.13	—	0.13	0.08未満	0.12	mg/l
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素酸	酸	—	0.06未満	—	—	0.12	—	—	0.11	—	—	0.06未満	—	0.12	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム	ム	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/l
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブromotetramethane		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
26	臭素酸	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン		—	0.01未満	—	—	0.01	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	0.01	0.01未満	0.01未満	mg/l
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
29	ブromotetramethane		—	0.003未満	—	—	0.003	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003	0.003未満	0.003未満	mg/l
30	ブromohexachlorocyclopentadiene		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド	ド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
34	鉄及びその化合物		—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	mg/l
37	マンガン及びその化合物		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン	ン	8.2	8.7	8.2	7.8	8.0	8.0	7.9	8.1	7.6	8.5	8.5	8.3	8.7	7.6	8.2	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	—	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	mg/l
40	蒸発残留物	物	—	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	mg/l
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオキシミン	ン	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フエノール類	類	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3	0.3	mg/l
47	pH	値	7.3	7.0	7.0	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.4	7.0	7.3	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素	素	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	mg/l

令和6年度 志高浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日			R6.4.23	R6.5.23	R6.6.20	R6.7.8	R6.8.22	R6.9.24	R6.10.24	R6.11.21	R6.12.19	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.18	最高	最低	平均	単位	
天気		前日	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雪	雨					
		当日	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	雪	晴れ					
気			温	15.0	22.5	25.5	30.5	31.0	28.0	20.0	9.0	2.5	3.0	4.0	5.0	31.0	2.5	16.3	℃
水			温	15.6	18.5	21.9	23.1	26.8	26.8	21.8	17.0	12.2	9.5	6.5	9.2	26.8	6.5	17.4	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l	
4	水銀及びその化合物	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l	
5	セレン及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
6	鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
8	六価クロム化合物	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l	
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	0.5	—	—	0.4	—	—	—	0.7	—	—	0.4	—	0.7	0.4	0.5	mg/l	
12	フッ素及びその化合物	—	0.09	—	—	0.08未満	—	—	—	0.13	—	—	0.14	—	0.14	0.08未満	0.09	mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l	
14	四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l	
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l	
17	ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l	
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
19	トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
20	ベンゼン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.08	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.080	0.06未満	0.06未満	mg/l	
22	クロロ酢酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l	
23	クロロホルム	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/l	
24	ジクロロ酢酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l	
25	ジブromクロロメタン	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l	
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l	
27	総トリハロメタン	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	mg/l	
28	トリクロロ酢酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l	
29	ブromジクロロメタン	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l	
30	ブromホルム	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l	
31	ホルムアルデヒド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l	
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l	
33	アルミニウム及びその化合物	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l	
34	鉄及びその化合物	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	mg/l	
35	銅及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l	
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	mg/l	
37	マンガン及びその化合物	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l	
38	塩化物イオン	6.8	6.9	7.0	7.0	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.5	7.1	6.7	7.1	7.1	6.5	6.8	mg/l	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	mg/l	
40	蒸発残留物	—	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	mg/l	
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l	
42	ジエオスミン	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l	
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l	
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l	
45	フェノール類	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	mg/l	
47	pH値	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	6.9	7.1	7.3	6.9	7.2			
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度	
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度	
残留塩素			0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	mg/l	

令和6年度 佐波賀浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日			R6.4.11	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.23	R6.8.8	R6.9.9	R6.10.10	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.14	R7.2.13	R7.3.6	最高	最低	平均	単位	
天気		前日	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	雨					
		当日	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨							
気			温	17.5	14.5	27.0	31.0	29.0	30.0	24.5	18.0	6.5	3.0	4.0	5.0	31.0	3.0	17.5	℃
水			温	12.1	17.3	20.4	24.1	26.6	25.9	21.1	16.6	10.9	7.9	8.7	8.2	26.6	7.9	16.7	℃
1	一	般	細	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大	腸		菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物			—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l	
4	水銀及びその化合物			—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l	
5	セレン及びその化合物			—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
6	鉛及びその化合物			—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
7	ヒ素及びその化合物			—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
8	六価クロム化合物			—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l	
9	亜硝酸態窒素			—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			—	0.3	—	—	0.3	—	0.5	—	—	0.4	—	0.5	0.3	0.4	mg/l	
12	フッ素及びその化合物			—	0.12	—	—	0.10	—	—	0.17	—	0.16	—	0.17	0.10	0.14	mg/l	
13	ホウ素及びその化合物			—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	mg/l	
14	四塩化炭素			—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l	
15	1，4-ジオキサシン			—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン			—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l	
17	ジクロロメタン			—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l	
18	テトラクロロエチレン			—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
19	トリクロロエチレン			—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
20	ベンゼン			—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
21	塩素			酸	—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/l	
22	クロロ酢酸			—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l	
23	クロロホルム			—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/l	
24	ジクロロ酢酸			—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l	
25	ジブロモクロロメタン			—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l	
26	臭素			酸	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l	
27	総トリハロメタン			—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	mg/l	
28	トリクロロ酢酸			—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l	
29	ブロモジクロロメタン			—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l	
30	ブロモホルム			—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l	
31	ホルムアルデヒド			—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l	
32	亜鉛及びその化合物			—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l	
33	アルミニウム及びその化合物			—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.05	—	—	0.02未満	—	0.05	0.02未満	0.02未満	mg/l	
34	鉄及びその化合物			—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	mg/l	
35	銅及びその化合物			—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l	
36	ナトリウム及びその化合物			—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	11	mg/l	
37	マンガン及びその化合物			—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l	
38	塩化物イオン			16	17	16	15	16	15	14	15	16	16	16	17	14	16	mg/l	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			—	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	45	mg/l	
40	蒸発残留物			—	90	—	—	90	—	—	90	—	80	—	90	80	88	mg/l	
41	陰イオン界面活性剤			—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l	
42	ジエオスミン			—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l	
43	2-メチルイソボルネオール			—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l	
44	非イオン界面活性剤			—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l	
45	フエノール類			—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.5	0.4	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	mg/l
47	pH			7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2		
48	味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭			気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色			度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度	
51	濁			度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度	
残留塩素			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	mg/l	

令和6年度 瀬崎浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R6.4.11	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.23	R6.8.8	R6.9.9	R6.10.10	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.14	R7.2.13	R7.3.6	最高	最低	平均	単位
天気	前日	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	雨				
	当日	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	雨				
気		温	16.0	14.0	23.0	30.5	28.5	29.0	23.0	16.0	5.5	2.0	5.5	30.5	2.0	16.4	℃
水		温	13.2	16.9	19.8	24.6	27.2	26.7	21.9	17.3	13.2	8.0	8.7	27.2	7.5	17.1	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	0.002	—	0.002	—	—	0.002	—	0.002	—	—	0.002	0.002	0.002	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	0.4	—	—	0.3	—	—	0.5	—	0.5	0.3	0.4	mg/l
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	0.08未満	—	—	0.10	—	—	0.13	—	0.13	0.08未満	0.08未満	mg/l
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素酸		—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢酸		—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム		—	0.006未満	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/l
24	ジクロロ酢酸		—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブromotetramethane		—	0.006	—	0.008	—	—	0.006	—	—	0.005未満	—	0.008	0.005未満	0.005	mg/l
26	臭素酸		—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン		—	0.01	—	0.02	—	—	0.01	—	—	0.01未満	—	0.02	0.01未満	0.01	mg/l
28	トリクロロ酢酸		—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
29	ブromotetramethane		—	0.003未満	—	0.003	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003	0.003未満	0.003未満	mg/l
30	ブromohalms		—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.02未満	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	mg/l
34	鉄及びその化合物		—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物		—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	mg/l
37	マンガン及びその化合物		—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン		18	17	16	15	16	16	16	16	17	17	18	18	15	17	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	mg/l
40	蒸発残留物		—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	mg/l
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオスミン		—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール		—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フエノール類		—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満	0.8	0.4	0.3	0.3未満	0.4	0.6	0.3	0.6	0.3未満	0.3未満	0.8	0.3未満	0.3	mg/l
47	pH		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.2	7.4	7.1	7.2	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素		0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	mg/l

令和6年度 八戸地浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R6.4.22	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.19	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.17	R7.1.23	R7.2.20	R7.3.17	最高	最低	平均	単位
天気	前日	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	雪	雨				
	当日	曇り	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雪	雨				
気		温	14.0	15.0	18.0	30.0	28.0	30.0	19.0	6.0	2.0	2.0	-1.5	30.0	-1.5	13.7	℃
水		温	14.3	16.5	21.1	22.9	26.1	27.0	21.2	16.9	11.3	8.0	5.7	27.0	5.7	16.6	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(-)	(-)	(-)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.3	—	0.3	—	—	0.5	—	—	0.4	—	0.5	0.3	0.4	mg/l
12	フッ素及びその化合物		—	0.08	—	0.11	—	—	0.15	—	—	0.13	—	0.15	0.08	0.12	mg/l
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素酸		—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.14	—	—	0.07	—	0.14	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢酸		—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム		—	0.006未満	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/l
24	ジクロロ酢酸		—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブromotetramethane		—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
26	臭素酸		—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン		—	0.01未満	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	mg/l
28	トリクロロ酢酸		—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
29	ブromotetramethane		—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
30	ブromohalms		—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.02未満	—	0.02未満	—	—	0.03	—	—	0.02未満	—	0.03	0.02未満	0.02未満	mg/l
34	鉄及びその化合物		—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物		—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	mg/l
37	マンガン及びその化合物		—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン		8.4	9.1	8.6	7.6	7.8	8.6	8.2	8.2	8.4	8.2	9.0	8.7	9.1	7.6	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	mg/l
40	蒸発残留物		—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	mg/l
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオスミン		—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール		—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フエノール類		—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	mg/l
47	pH		7.0	6.8	6.7	6.9	6.8	7.0	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.7	6.9	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度		1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1	1	1未満	1未満	1未満	1.0	1未満	1未満	度
51	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素		0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	mg/l

令和6年度 岡田由里浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R6.4.22	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.19	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.17	R7.1.23	R7.2.20	R7.3.17	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	雪	雨					
	当日	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雪	雨					
気		温	15.0	17.0	21.5	32.0	29.0	32.0	19.0	7.0	4.0	6.0	1.0	2.0	32.0	1.0	15.5	℃
水		温	15.8	17.3	22.2	24.3	26.8	25.9	21.3	17.2	11.5	7.9	7.6	8.5	26.8	7.6	17.2	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	0.6	—	—	0.5	—	—	0.5	—	0.6	0.5	0.5	mg/l
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08	—	—	0.13	—	—	0.12	—	0.13	0.08未満	0.08	mg/l
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム		—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/l
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブロモクロロメタン		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
26	呉素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン		—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	mg/l
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
29	ジブロモジクロロメタン		—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
34	鉄及びその化合物		—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	0.01	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	mg/l
37	マンガン及びその化合物		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン		8.2	8.7	8.1	7.8	8.4	8.2	8.1	8.6	8.1	8.0	8.5	8.1	8.7	7.8	8.2	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		—	—	—	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	mg/l
40	残留物質		—	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	mg/l
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオスミン		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.3未満	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	mg/l
47	pH	値	6.9	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	6.8	7.0	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素		0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	mg/l

令和6年度 桑飼浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		小原第2ポンプ所														最高	最低	平均	単位
天気		前日	R6.4.23	R6.5.23	R6.6.20	R6.7.8	R6.8.22	R6.9.24	R6.10.24	R6.11.25	R6.12.19	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.18					
		当日	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	雨	雪	雨					
気		温	15.0	21.0	24.5	29.5	26.0	18.5	6.0	1.5	1.0	5.0	3.0	29.5	1.0	15.0	℃		
水		温	15.0	17.8	22.2	24.8	26.5	24.9	19.1	10.8	7.8	5.5	2.9	6.8	26.5	2.9	15.3	℃	
1	一般	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/mℓ	
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/ℓ	
4	水銀及びその化合物	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/ℓ	
5	セレン及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ	
6	鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ	
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ	
8	六価クロム化合物	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ	
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	0.3	—	—	0.1未満	—	—	0.3	—	—	—	0.001未満	—	0.3	0.1未満	0.2	mg/ℓ	
12	フッ素及びその化合物	—	0.08	—	—	0.08未満	—	—	0.14	—	—	—	0.14	—	0.14	0.08未満	0.09	mg/ℓ	
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ	
14	四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/ℓ	
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ	
17	ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ	
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ	
19	トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ	
20	ベンゼン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ	
21	塩素酸	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/ℓ	
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	
23	クロロホルム	ム	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/ℓ	
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ	
25	ジブromoklorometan	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ	
26	臭素酸	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ	
27	総トリハロメタン	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	mg/ℓ	
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ	
29	ブromodichlorometan	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ	
30	ブromoholm	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ	
31	ホルムアルデヒド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/ℓ	
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ	
33	アルミニウム及びその化合物	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ	
34	鉄及びその化合物	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/ℓ	
35	銅及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ	
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	mg/ℓ	
37	マンガン及びその化合物	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ	
38	塩化物イオン	11	10	11	11	11	11	11	11	11	10	12	11	12	10	11	11	mg/ℓ	
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	63	—	—	67	—	—	73	—	—	73	—	73	69	69	69	mg/ℓ	
40	蒸発残留物	—	120	—	—	110	—	—	110	—	—	120	—	120	110	120	120	mg/ℓ	
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ	
42	ジエオスミン	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/ℓ	
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/ℓ	
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ	
45	フエノール類	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/ℓ	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3未満	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	mg/ℓ	
47	pH値	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.6	7.2	7.4			
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度	
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度	
	残留塩素	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	mg/ℓ	

令和6年度 真倉浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日			R6.4.16	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.12	R6.10.17	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.11	最高	最低	平均	単位	
天気		前日	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ					
		当日	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	雨						
気			温	22.0	19.0	30.0	29.5	31.0	32.5	24.5	16.5	7.0	10.0	5.5	8.0	32.5	5.5	19.6	℃
水			温	14.0	16.5	20.0	22.8	26.0	25.9	21.6	17.0	11.8	7.9	7.3	7.7	26.0	7.3	16.5	℃
1	一	般 細 菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大	腸 菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.3	—	—	0.4	—	—	0.6	—	—	0.5	—	0.6	0.3	0.5	mg/l	
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.11	—	—	0.13	—	—	0.13	—	0.13	0.08未満	0.12	mg/l	
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1, 4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素		酸	—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢		酸	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム		ム	—	0.006未満	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/l
24	ジクロロ酢		酸	—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブromoklorometan		ン	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
26	臭素		酸	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン		ン	—	0.01未満	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	mg/l
28	トリクロロ酢		酸	—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
29	ブromodijoklorometan		ン	—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
30	ブromoholm		ム	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド		ド	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物		物	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物		物	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
34	鉄及びその化合物		物	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物		物	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物		物	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	mg/l
37	マンガン及びその化合物		物	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン		ン	12	11	11	9	9.4	8.7	9	9	13	18	19	19	8.7	11	mg/l	
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		度	—	43	—	—	47	—	—	46	—	49	—	49	43	46	mg/l	
40	蒸発残留物		物	—	90	—	—	90	—	—	100	—	100	—	100	90	95	mg/l	
41	陰イオン界面活性剤		剤	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオスミン		ン	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール		ル	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤		剤	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フエノール類		類	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		量	0.3未満	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.4	mg/l	
47	pH		値	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2		
48	味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭		気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色		度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁		度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素		素	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	mg/l	