

Ⅱ-1 東ポンプ場の施設概要

施設概要（東ポンプ場）

施設名	数	形状・寸法	設備内容・能力
東ポンプ場	1棟	鉄骨造 建築面積 500.36㎡	
電気室		受電電圧 6.6KVA 変圧器 3φ 300KVA 変圧器 1φ 10KVA	引込盤 1面 受電盤 1面 主変圧器盤 1面 主変圧器二次盤 1面 低圧分岐盤 1面 照明分岐盤 1面 除塵設備動力盤 1面 補機動力盤 1面 計装盤 1面 汚水ポンプ盤 4面
ポンプ井	2池	幅 3.8m 長さ 9.7m 深さ 3.6m	汚水ポンプ（水中ポンプ） φ250×7.3m ³ /分×10m×22kW 2台 φ400×18.0m ³ /分×10m×45kW 2台 水中攪拌機 水中曝気攪拌機 250A×0.75kW 2台
除塵設備			自動除塵機 2基 スクリーン目巾 20mm×1.5kW 水路巾 1.5m 深さ 2.5m し渣搬出機 1基 無軸スクリュウコンベア φ280 能力 2m ³ /時×0.75kW 1台 し渣洗浄脱水機 能力 1m ³ /時 上段1.5kW 下段3.7kW
脱臭設備	1基		ミストセパレーター 慣性衝突式 20m ³ /分 1台 脱臭ファン FRP製ターボブロワー 20m ³ /分×210mmAg×2.2kW 1台 活性炭吸着塔 横型カートリッジ式 20m ³ /分 1台
受水槽	1槽	FRP 型角型水槽 5m ³	洗浄水ポンプ φ50×φ40×0.16m ³ /分×15m×1.5kW 2台 散水ポンプ φ40×φ32×0.1m ³ /分×15m×1.5kW 1台