

【仕様書 別紙1】

対象施設表(施設概要・仕様一覧)

施設管理者	番号	施設名	供給場所	業種及び用途	契約電力※1	受電方式	発電設備						電力の検針	
							発電設備の有無	種類	定格出力	用途	定格電圧	系統連携の有無	検針方法	計量日
舞鶴市 上下水道部	1	有路補助取水場	福知山市大江町字二箇2215-3	水道取水施設	94	1回線受電	無	－	－	－	－	－	自動検針	毎月1日
	2	上福井浄水場	舞鶴市字上福井226	浄水場施設	323	1回線受電	有	A重油ディーゼル	50kVA	非常用	210V	無	自動検針	毎月18日
	3	西浄化センター	舞鶴市字松陰29	下水道処理施設	279	1回線受電	有	A重油ディーゼル	625kVA	非常用	6600V	無	自動検針	毎月19日
	4	神崎浄化センター	舞鶴市字西神崎105-5	下水道処理施設	16	1回線受電	有	A重油ディーゼル	62.5kVA	非常用	210V	無	自動検針	毎月2日
	5	中ポンプ場	舞鶴市字余部下761-1	下水道ポンプ場	32	1回線受電	有	軽油ディーゼル	100kVA	非常用	220/440V	無	自動検針	毎月2日

※1 契約電力は令和3年3月時点