

## 公募型プロポーザルの実施に関する質問回答書

公募型プロポーザルについて、下記のとおり質問がありましたので回答します。

令和8年1月28日

工事名：舞鶴市汚水中継ポンプ場監視通報装置更新工事

舞鶴市 上下水道部 下水道整備課

番号	項目	質問内容	回答
1	参加申込書類 企画提案書類	正本・副本で作成内容に違いはありますか。 ありましたらその違いについて教えてください。	正本・副本に作成内容の違いはありません。 正本（記名）、副本（匿名）の違いです。
2	企画提案書類	企画提案書類について、 1. 正本は内容を記名で作成し、副本は匿名で作成する （企画提案書類を記名・匿名で2種類作成） 2. 正本・副本ともに匿名で作成し、 正本には（様式5）表紙を付けて提出する （企画提案書類は匿名1種類の作成。 正本と副本の違いは表紙のみ） 上記どちらの認識が正しいでしょうか。	正本は内容を記名で作成し、副本は匿名で作成する （企画提案書類を記名・匿名で2種類作成）です。
3	企画提案書類	プレゼンテーションは匿名・記名どちらで実施しますか。	匿名で実施します。
4	企画提案書類	貴市HPで公表されている{「舞鶴市汚水中継ポンプ場監視通報 装置更新工事」に関するプロポーザルの実施について}のページには令和8年2月4日正午必着で参加申込書・企画提案書提出期限との記載がありますが、同ページ上からダウンロードできる実施要領には企画提案書の提出期限が令和8年2月20日17時必着との記載があります。どちらが正しいでしょうか。	添付の実施要領書に記載のとおり、 参加申込書類の提出期限：令和8年2月4日 正午必着 企画提案書類の提出期限：令和8年2月20日 17時必着 です。 なお、HPの表記を修正します。

## 公募型プロポーザルの実施に関する質問回答書

公募型プロポーザルについて、下記のとおり質問がありましたので回答します。

令和8年1月28日

工事名：舞鶴市汚水中継ポンプ場監視通報装置更新工事

舞鶴市 上下水道部 下水道整備課

番号	項目	質問内容	回答
5	実施要領・ (様式8) 経費見積書	実施要領には「全120機場のポンプ場を対象とした継続的な更新事業（概ね4ヵ年度を想定）」の提案上限金額が80,000,000円（税込）との記載があります。 一方、（様式8）経費見積書には機器更新費用の他に5年分の保守料、サービス等利用料、オプション利用料を含むランニングコストを足した経費総額の欄があります。提案上限額とは機器更新費用（イニシャルコスト）のみを指しますか。経費総額（イニシャルコスト+ランニングコスト）を指しますか。	経費見積書の様式8どおり、令和8年度経費（イニシャルコスト）の提案上限額が80,000,000円です。上限額は導入・設置工事費用とご理解ください。
6	提出書類	プレゼンテーション用の資料は、企画提案書とは別書類と認識しています。ページ数など制約はないでしょうか。	企画提案書とは別書類の認識です。ページ数に制限はありませんが、実施要領6-（3）エのプレゼン時間内に収まる量としてください。
7	提出書類	プレゼンテーション資料の提出期限も企画提案書と同様2月20日17時必着でしょうか。	プレゼンテーション資料の提出は求めています。
8	選定方法等	Web会議でのプレゼンテーション形式ですが、Web会議ツールは何を利用されますでしょうか。	zoomで予定しています。
9	選定方法等	Web会議に参加する人数に制限はありますか。	ありません。
10	選定方法等	評価頂く方は、どのような立場・役割の方でしょうか。	評価委員は舞鶴市職員です。
11	選定方法等	プレゼンの際、2拠点以上の場所からWeb接続をして提案することは可能でしょうか。	プレゼン方法に縛りはありませんが、通信等の障害でプレゼンテーションに支障が出た場合につきましては、こちらでの責任は負えません。

## 公募型プロポーザルの実施に関する質問回答書

公募型プロポーザルについて、下記のとおり質問がありましたので回答します。

令和8年1月28日

工事名：舞鶴市汚水中継ポンプ場監視通報装置更新工事

舞鶴市 上下水道部 下水道整備課

番号	項目	質問内容	回 答
12	導入要件	全機場の電波状況は良好でしょうか。	工事実施時に協議を行います。
13	導入要件	更新する通報装置端末を設置するスペースは確保されていますでしょうか。また、既設通報端末装置の型式とサイズをご教示いただきたいです。	工事実施時に協議を行います。
14	導入要件	すべての機場の信号入出力点数はどのくらいありますでしょうか。また、1機場あたりの入出力点数はどれくらいでしょうか。	入力点数は、デジタル：16点以上・アナログ：4点以上です。なお、工事実施に協議を行います。
15	概要	経費見積書を見る限り、上限8,000万円（税込み）はランニングコストを含めた金額でしょうか。	経費見積書の様式8どおり、令和8年度経費（イニシャルコスト）の提案上限額が80,000,000円です。上限額は導入・設置工事費用とご理解ください。
16	現在の監視状況と更新対象	既Web化している15機場はどのメーカー様の端末/システムを利用されていますでしょうか。	現在の通報システムの一元化が目的であるため、既存メーカーの端末・システムについては回答しかねます。
			以下余白