

## 西市街地の浸水被害について

5月17日（月）の夕方からの強い雨により、西市民プラザ周辺で家屋の浸水被害がありました。

### 【被害状況】

- ・床下浸水 20件
- ・消毒対応 7件

現在、大手川下流で行われている大手ポンプ場建設工事が起因していると考えられます。

この工事は、台風や豪雨によりたびたび発生する浸水による被害を軽減するため、西市街地において、令和元年11月から令和3年9月終了予定で行っているもので、現在、矢板により河川の一部を締め切る作業を、6月中旬頃までの予定で行っております。

今回、排水を行っている工事用仮設ポンプの能力を上回る一時的な強い雨により、西市民プラザ周辺家屋に浸水被害が生じました。

今後の対応としまして、作業終了までの期間、ポンプ設備の増設や排水ポンプ車の配備などの対策を行います。

### 【お問い合わせ先】

下水道整備課：☎0773-66-1029 担当：中地、岡野  
E-Mail：jg-g-seibi@city.maizuru.lg.jp