

報道関係者各位

令和7年8月7日

上安地区での水道管の破損事故について

8月6日（水）22時頃、上安地区の国道27号倉谷口交差点で水道管の破損事故が発生しましたので、報告します。

1. 発生日時 令和7年8月6日（水）22：00ごろ
（市民の通報により）
2. 場所 舞鶴市字上安地内
（国道27号倉谷口交差点、東向き車線：添付地図参照）
3. 原因 昭和40年に埋設した直径200mmの铸铁管が老朽化により破損したもの。
4. 対応 8月6日23時～ 緊急の配水系統の切替え
5. 影響
 - （1）6日22時～7日1時 上安地区の一部が断水（国道より北側100戸）。7日3時現在、断水は解消したが、水道の使い始めに濁り水が発生する可能性がある（約200戸）
 - （2）国道27号の東向き車線の通行規制を実施
復旧作業のため、国道27号の東向き車線を1車線に通行規制中。
6. 今後の見通しなど
 - ・ 8月7日中の復旧に向けて、国道27号の復旧工事を3時に開始。
 - ・ 国道27号の通行規制解除は復旧工事終了後の見込み（時間は未定）
7. 市民への周知
HP、メール配信、ラインでの注意喚起を実施。



SDGs未来都市

舞鶴市 水道整備課（担当：山崎 田岡）
〒625-8555 舞鶴市字北吸1044
[TEL:0773-66-2545](tel:0773-66-2545)、[FAX：0773-64-6488](tel:0773-64-6488)

E-mail: jg-s-seibi@city.maizuru.lg.jp