

報道関係者各位

令和7年8月7日

上安地区での水道管の破損事故について（最終報）

8月6日（水）22時頃、上安地区の国道27号倉谷口交差点で発生した水道管の破損事故の続報をお知らせします。（8月7日21時30分時点）

1. 発生日時 令和7年8月6日（水）22時ごろ
（市民の通報により）
2. 場所 舞鶴市字上安地内
（国道27号倉谷口交差点、東向き車線）
3. 原因 昭和40年に埋設した直径200mmの铸铁管が老朽化により破損したもの。破損箇所 0.7m×0.2m 埋設深さ1.6m
4. 対応 8月6日23時～7日3時 緊急の配水系統の切替え、濁水処理
8月7日 3時から 道路の復旧工事開始
5. 対応状況 破損した水道管を状況確認のうえ管路を復旧、漏水の有無を確認後、砂及び碎石で埋め戻しを行い舗装復旧する。
復旧範囲は 幅 3.8m 長さ 13.5m
6. 復旧の見通しなど
8月7日中の復旧に向け、作業を進める。
国道27号の通行規制解除は、22:00 規制解除予定。
7. 市民への周知
復旧後、市ホームページ、まいづるメール配信サービス、市公式LINEで規制解除のお知らせを行います。



SDGs未来都市

舞鶴市 水道整備課（担当：山崎 田岡）
〒625-8555 舞鶴市字北吸1044
[TEL:0773-66-2545](tel:0773-66-2545)、[FAX：0773-64-6488](tel:0773-64-6488)

E-mail: jg-s-seibi@city.maizuru.lg.jp