

報道関係者各位

令和7年8月12日

白杉地区での水質事故について（最終報）

本日（8月12日）発生 of 白杉地区の水道水質事故について、復旧しましたのでお知らせします。

1. 復旧日時 令和7年8月12日（火）午後4時50分
2. 場所 舞鶴市字白杉地内
3. 原因 8月9日（土）吉田地区で発生した火災に伴う消火活動において、消火栓からの水道水に加え、ポンプで送られた海水を同じ消防ポンプ車で送水したが、放水を止めるなど圧力バランスが崩れることで、海水が水道管に逆流したと推測する。
なお、水道施設の不具合は確認されていない。

【参考経過】

8月9日 午前5時30分	吉田地区で火災発生
午前11時	吉田地区住民より水道水が塩辛いとの通報あり
午後1時～3時	排水作業を実施し復旧
午後10時30分	青井地区住民より水道水が塩辛いとの通報あり
8月10日 午前0時～1時	排水作業を実施し復旧
8月12日 午前9時	白杉地区住民より水道水が塩辛いとの通報あり
午前10時～	排水作業実施
午後4時50分	復旧

〒625-8555 舞鶴市字北吸1044

舞鶴市 水道整備課（担当：山崎 田岡）

[TEL:0773-66-2545](tel:0773-66-2545) [FAX: 0773-64-6488](tel:0773-64-6488)

夜間0773-62-2300

E-mail: jg-s-seibi@city.maizuru.lg.jp

西消防署（担当：臼井）

[TEL:0773-77-0119](tel:0773-77-0119)